



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3645 (1)
ГР. БУРГАС, 19. 12. 2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

УЛ. „СОЛНА“ №1

ГР. ПОМОРИЕ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Относно: инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на жилищна сграда №2 в ПИ с идентификатор 51500.503.51 (УПИ II-общ., кв. 7 по ПРЗ на ж.к. „Черно море“) по КК на гр. Несебър, община Несебър“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3645/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на жилищна сграда №2 в ПИ с идентификатор 51500.503.51 (УПИ II-общ., кв. 7 по ПРЗ на ж.к. „Черно море“) по КК на гр. Несебър, община Несебър“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда външно ел. захранване на жилищна сграда №2 в ПИ с идентификатор 51500.503.51 (УПИ II-общ., кв. 7 по ПРЗ на ж.к. „Черно море“) по КК на гр. Несебър, община Несебър. За целта на фасадата на сградата ще се монтира ново електромерно табло, ЕТ 4МЕ. От съществуващ кабелен разпределителен шкаф (РК7), находящ се пред ПИ 51500.503.52 по КК на гр. Несебър, ще се положи нов кабел до новото електромерно табло. Кабелът ще се положи в изкоп с размери 0,8/0,4м. Дължина на кабелното трасе 33м.

За обект „Жилищна сграда № 2“ в ПИ с идентификатор 51500.503.51 (УПИ II-общ., кв. 7 по ПРЗ на ж.к. „Черно море“) по КК на гр. Несебър е издадено Разрешение за строеж № 15 от 11.04.2012г. от Главния архитект на Общината.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на жилищна сграда №2 в ПИ с идентификатор 51500.503.51 (УПИ II-общ., кв. 7 по ПРЗ на ж.к. „Черно море“) по КК на гр. Несебър, община Несебър“ **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда,

задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона (на 0,01 км) е с код BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-400/12.06.2016г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.58/2016г.)

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на ПИ с идентификатор 51500.503.51 (УПИ II-общ., кв. 7 по ПРЗ на ж.к. „Черно море“) по КК на гр. Несебър, община Несебър, трасето на кабела и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху описаната по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ – Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

