



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1478 (5)  
ГР. БУРГАС 21. 12. 2022

ДО  
„ГЕО 7“ ЕООД  
С. ДАСКАЛ-АТАНАСОВО  
ОБЩИНА РАДНЕВО

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:  
УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 34, ЕТ. 2  
ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА КАМЕНО

**Относно:** Инвестиционно предложение „Кабелно ел. захранване на обект Фотоволтаична централа с мощност 199 kW в УПИ III, кв. 15 по плана на с. Свобода, община Камено“, с възложител: „ГЕО 7“ ЕООД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1478(4)/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелно ел. захранване на обект Фотоволтаична централа с мощност 199 kW в УПИ III, кв. 15 по плана на с. Свобода, община Камено“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- Писмо с изх. № ПД-1478(1)/01.06.2022г. за ИП „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 199 kW в УПИ III, кв. 15 по плана на с. Свобода, общ. Камено“, с възложител: Антон Мандажиев, с което е определил, че посоченото ИП не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

- Писмо с изх. № ПД-1478(3)/15.08.2022г. за промяна на възложител на ИП „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 199 kW в УПИ III, кв. 15 по плана на с. Свобода, общ. Камено“. Новият възложител е „Гео 7“ ЕООД. С писмото е определено, че така заявената промяна не следва да се счита за изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда външно ел. захранване на обект Фотоволтаична централа с мощност 199 kW в УПИ III, кв. 15 по плана на с. Свобода, община Камено. За целта ще се изтегли нова кабелна линия НН от разпределително табло на ФЕЦ (РТфец) до ново електромерно табло (ЕТ), монтирано до фасадата на БКТП Свобода 1. Трасето на новата кабелна линия ще започне от т. 1 (ЕТ), което ще се монтира до фасадата на БКТП Свобода 1 и ще достигне т. 2, където ще смени посоката си на запад до т. 4 (в т. 4 кабелът влиза в УПИ III). След навлизане в имота кабелът продължава на запад до РТфец на обекта. Общата дължина на трасето ще бъде 95 м, от които 55,2 през улици и 39,6 м през имота. Кабелът ще се положи в изкоп 0,7 м. Мястото на присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа е: ТНН на ТП/БКТП Свобода 1, КЛ/ВЛ Селище, п/ст Камено, съгласно представено становище № 4512375/29.04.2022г, издадено от „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

Дейностите, свързани с реализация на настоящото инвестиционно предложение не попада в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и кабелното трасе не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо (на 6,00 км) е разположена защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.17/26.02.2021г.), а на 6,39 км е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето (в регулационните граници на с. Свобода) и характера на инвестиционното предложение (подземен линейен обект за присъединяване на ФЕЦ), считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочените по-горе близо разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

