



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-69 (2)

ГР. БУРГАС 20. 01. 2023

ОБЩИНА БУРГАС

ГР. БУРГАС

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 26

Относно: Инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 798.97 kWp и нов БКТП 20/0.4 kV, 800 kVA в ПИ 07332.64.678 по КККР на гр. Българово (УПИ VI-678, бивш масив 78), община Бургас“ с възложител: Община Бургас


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-69/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение : „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 798.97 kWp и нов БКТП 20/0.4 kV, 800 kVA в ПИ 07332.64.678 по КККР на гр. Българово (УПИ VI-678, бивш масив 78), община Бургас“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

С настоящото предложение се предвиждат дейности по изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 798.97 kWp и нов БКТП 20/0.4 kV, 800 kVA в ПИ 07332.64.678 по КККР на гр. Българово (УПИ VI-678, бивш масив 78), община Бургас, с площ от 8671 кв. м., трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „За складово-производствени дейности“.

Имотът ще се ограда с ажурна ограда с височина до 2 м. над терена и обща дължина - 460 м. ФЕЦ ще се състои от 1466 бр. панели, всеки с мощност 545 W, монтирани върху предварително изградена метална конструкция, групирани и последователно свързани в 90 бр. стринга по 16 панела и 2 стринга по 13 панела, свързани чрез соларен, устойчив на атмосферни влияния кабел с 8 бр. инвертори.

ФЕЦ ще произвежда и отдава електроенергия към електропреносната мрежа. За целта ще се изградят 2 бр. кабелни линии 20 kV, тип NA2XS(F)2Y 3x4x185 mm² с дължина по 20 м всяка от мястото на разкъсване/муфиране на съществуваща КЛ 20 kV пред имота до новия БКТП в имота. БКТП е с размери 4.45x2.5x2.6 и представлява готово изделие, изработено от стоманобетонни панели, монтирано върху предварително подготвени стоманобетонни фундаменти в югозападната част на имота. Новопроектираният БКТП има 10 извода на табло ТНН, оборудвани с автоматични прекъсвачи, към които ще се свържат инверторите, посредством кабели, тип NAY2Y, положени в изкопи.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Мястото на присъединяване на ФЕЦ, съгласно становище за условията и начина на присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа № 4501527/27.07.2022 г. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД ще се извърши в мястото на разкъсване на КЛ 20 kV в участъка между ТП „ВАЯ КАЙРЯК“ и ТП „КАЙРЯК 2“, извод „Българово“ от п/ст „Камено“.

За проектиране на ФЕЦ УПИ VI-678, бивш масив 78, представляващ ПИ 07332.64.678 по КKKP на гр. Българово, община Бургас има издадена виза № 59/07.02.2022 г. от главния архитект на община Бургас.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентирани с глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


Теренът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близо е разположена защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.17/26.02.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

