



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-300(1)

ГР. БУРГАС 09.02.2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ” № 37

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС


ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Кабели НН от точка на разкъсване на съществуващ кабел 1kV от ТП 316 до КРШ пред бл. 141 в ж.к. "Братя Миладинови" до ново комбинирано електромерно табло на границата на ПИ с идентификатор 07079.621.88 по КК, представляващ УПИ I в кв. 36 по плана на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас (ул. "Сан Стефано" № 42), за захранване на детска ясла в същия имот“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-300/2023 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Кабели НН от точка на разкъсване на съществуващ кабел 1kV от ТП 316 до КРШ пред бл. 141 в ж.к. "Братя Миладинови" до ново комбинирано електромерно табло на границата на ПИ с идентификатор 07079.621.88 по КК, представляващ УПИ I в кв. 36 по плана на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас (ул. "Сан Стефано" № 42), за захранване на детска ясла в същия имот“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение БС-66-ПР/08.09.2021 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което е постановил да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение „Внедряване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) чрез изграждане на геотермална термopомпeна инсталация и реконструкция на отоплителна инсталация в Детска ясла № 3, имот с № 07079.621.88 по КК на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител Община Бургас.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на нови кабели ниско напрежение (НН) като се разкъсва съществуващ кабел 1kV, тип NAY2Y-J 4x185mm<sup>2</sup> от ТНН на ТП "316" до съществуващ кабелен разпределителен шкаф пред бл. 141 в ж.к. "Братя Миладинови". Монтира се ново комбинирано електромерно табло за 1 бр. трифазен електромер с ТТ 300/5А и разпределителна част на границата на ПИ с идентификатор 07079.621.88. Посредством съединителни муфи се изгражда продължение на съществуващия кабел 1kV, тип NAY2Y-J 4x185mm<sup>2</sup> от точката на разкъсване до новото



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





комбинирано електромерно табло. Трасето на кабелите минава през имот с идентификатор 07079.621.87, представляващ второстепенна улица. Кабелите се полагат и изтеглят в изкоп 0,4/0,8м (ш/д) непосредствено в земя под тротоарни настилки на ул. „Струга“. След полагането на кабелите, замерването им и извършването на съответните монтажни работи, изкопите ще бъдат покрити и трамбовани през 30 см, а тротоарните настилки възстановени.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение (трасе на кабел, ново ЕТ), не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (на 0,72 км) е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр. 102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (в гр. Бургас, извън защитени зони) и характера на инвестиционното предложение (инженерна инфраструктура за ел.захранване на обект), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху цитираната защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

