



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-207/1  
ГР. БУРГАС, 09. 02. 2023

ДО  
„ЕРДЖАН 82“ ЕООД

Чрез Лилия Михайлова – пълномощник

Гр. Бургас

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА АЙТОС

**Относно:** допълнение към инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентrala, с мощност до 30 kWp, в УПИ IX-159, кв. 25 по плана на с. Пещерско, Община Айтос“, с възложител: „ЕРДЖАН 82“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-207/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.ба, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Допълнение към инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентrala, с мощност до 30 kWp, в УПИ IX-159, кв. 25 по плана на с. Пещерско, Община Айтос“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ – Бургас с писмо изх. № ПД-3724(1)/19.12.2022г. е определил, че дейностите, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентrala, с мощност до 30 kWp, в УПИ IX-159, кв. 25 по плана на с. Пещерско, Община Айтос“ не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл. 92 и чл. 93 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото допълнение към инвестиционното предложение се предвижда кабелно електрозаххранване на фотоволтаичната централа в УПИ IX-159, кв. 25 по плана на с. Пещерско от електромерно табло, тип ТЕПО, монтирано до фасадата на ТП „Пещерско 1“, намиращ се в УПИ VIII, кв. 32, до главното разпределително табло (ГРТ) на електроцентралата. За целта в изкоп с размери 0,8/0,4 m, ще се положи кабел 1kV, тип САВТ 3x185+95mm<sup>2</sup>. За да се осигури възможност за присъединяване на кабела към електромерното табло и ГРТ, същият ще се муфира първо с кабел САВТ 3x70+35 mm<sup>2</sup>, след това с кабел тип САВТ 4x35 mm<sup>2</sup>. Мястото на присъединяване на

електрическата централа към електроразпределителната мрежа е табло ниско напрежение, ТП/БКТП Пещерско 1, КЛ/ВЛ Парка, п/ст Айтос.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на заявленото **допълнение** към инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с мощност до 30 kWp, в УПИ IX-159, кв. 25 по плана на с. Пещерско, Община Айтос“ **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

УПИ IX-159, кв. 25 по плана на с. Пещерско, Община Айтос и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Процедирираният терен е част от регулацията на село Пещерско. Най-близо разположената защитена зона до регулацията (граничи) е с код BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.17/ 26.02.2021г.)


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на предвиденото допълнение към инвестиционно предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявлените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

