



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-469(1)
ГР. БУРГАС, 20. 02. 2023

ДО
„ФЕЦ ПАНИЦОВО“ ООД
БУЛ. „ЯНКО КОМИТОВ“ № 18
ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на кабелно трасе НН от ново ТЕ, монтирано до ТП «Паницово 1» до ново ГРТ на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 55350.500.225 по КК на с. Паницово, Община Несебър”, с възложител: „ФЕЦ ПАНИЦОВО“ ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-469/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на кабелно трасе НН от ново ТЕ, монтирано до ТП «Паницово 1» до ново ГРТ на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 55350.500.225 по КК на с. Паницово, Община Несебър” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ – Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2931(4)/09.11.2022г., с което е определил, че дейностите, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 198,72 kWp в поземлен имот с идентификатор 55350.500.225 по КК на с. Паницово, Община Несебър” не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на кабелно трасе НН от ново ТЕ, монтирано до ТП «Паницово 1» до ново ГРТ на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 55350.500.225 по КК на с. Паницово, Община Несебър. Новопроектираният кабел започва от ново ТЕ, монтирано до ТП „Паницево 1“, минава на запад в северния край на имот с идентификатор 55350.500.347 (улица) на минимално разстояние 0,80 м от границата на имотите, продължава на север в източния край на имот с идентификатор 55350.500.333 на минимално разстояние 0,65 м, чупи на изток в имот с идентификатор 55350.500.225 на 0,60 м от южния имот и достига до ново ГРТ в същия имот. Дължината на целия кабел е 72м, от които 24м през имот с идентификатор 55350.500.225, 40м през имот с идентификатор 55350.500.333 и 8м през имот с идентификатор 55350.500.347 по КК на

с. Паницево. Мястото на присъединяване е табло ниско напрежение (ТНН) на ТП/БКТП Паницово 1, КЛ/ВЛ Морско, п/ст Приселци.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на кабелно трасе НН от ново ТЕ, монтирано до ТП «Паницово 1» до ново ГРТ на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 55350.500.225 по КК на с. Паницово, Община Несебър” **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Поземлен имот с идентификатор 55350.500.225 по КК на с. Паницово, Община Несебър и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. **Попадат** в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие с код BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (обн. ДВ, бр.10/05.02.2013г.)



При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването ѝ и спрямо заповедта за изменението и допълнението ѝ.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на поземления имот, трасето на кабела и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. При осъществяването на инвестиционното предложение не се налага промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имота; не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, включително диви птици, предмет на опазване в зоната. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

