



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-616(1)

ГР. БУРГАС,

05. 03. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕООД, КЕЦ БУРГАС – ЦЕНТЪР

УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Подмяна на съществуващ КРШ на ул. «Места» 96 и полагане на кабел ниско напрежение от нов КРШ до ново ЕТ в ПИ с идентификатор 07079.607.331 по КК гр. Бургас, (УПИ VI-433,438, кв.23 по плана на ж.к. „Лазур“), община Бургас, за захранване на жилищна сграда в имота“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕООД, КЕЦ БУРГАС – ЦЕНТЪР

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-616/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Подмяна на съществуващ КРШ на ул. «Места» 96 и полагане на кабел ниско напрежение от нов КРШ до ново ЕТ в ПИ с идентификатор 07079.607.331 по КК гр. Бургас, (УПИ VI-433,438, кв.23 по плана на ж.к. „Лазур“), община Бургас, за захранване на жилищна сграда в имота“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-517(1)/17.03.2022г., с което е определил, че инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда в УПИ VI-433,438, кв.23 по плана на ж.к. „Лазур“ (ПИ с идентификатор 07079.607.331 по КК), гр. Бургас, община Бургас“ не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За обект: „Жилищна сграда“ в УПИ VI-433,438, кв.23 по плана на ж.к. „Лазур“ (ПИ с идентификатор 07079.607.331 по КК), гр. Бургас, община Бургас има Разрешение за строеж № 14-„З“/12.05.2022г., издадено от главния архитект на Община Бургас. Разрешението е влязло в сила на 14.06.2022г.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда подмяна на съществуващ КРШ на ул. «Места» 96 с нов. Монтиране на ново електромерно табло за 2 броя трифазни електромера и 31 броя монофазни електромера в УПИ VI-433,438, кв.23 по плана на ж.к. „Лазур“ (ПИ с идентификатор 07079.607.331 по КК), гр. Бургас. Новото електромерно табло се захранва с кабел NAY2Y-J 4x185mm² от новомонтирания КРШ на улица „Места“ 96. Трасето на кабела преминава през имоти с идентификатори 07079.607.307 „за второстепенна улица“ и 07079.607.331 „за високо застрояване“.

Кабелът ще се положи в изкоп с размери 0,4м/0,8м, непосредствено в земя под тротоарни настилки на ул. „Места“ и кабелен канал (кота сутерен) след вход в имота. Мястото на присъединяване към точка на съществуващата електроразпределителна мрежа е съществуващ кабелен разпределителен шкаф /КРШ/ на ул. Места 96 трафопост ТП 103, извод СН „Изгрев“, подстанция „Славейков“.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда..

ПИ с идентификатор 07079.607.331 по КК гр. Бургас, (УПИ VI-433,438, кв.23 по плана на ж.к. „Лазур“), община Бургас и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона (на 0,59 км) е с код BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/ 17.11.2008г. (обн., ДВ, бр.108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/ 31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето на кабела **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

