



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-877(3)

ГР. БУРГАС

07.03.2023

ДО

СЕВГИН АДЕМ

ГР. АЙТОС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА АЙТОС


Относно: Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1kV от ст. 1 до ст. 2 на извод 1 от ТП „А. Кънчев“ до УПИ I-1092, кв. 25 по плана на гр. Айтос, Община Айтос“, с възложител: СЕВГИН АДЕМ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-877/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.ба, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1kV от ст. 1 до ст. 2 на извод 1 от ТП „А. Кънчев“ до УПИ I-1092, кв. 25 по плана на гр. Айтос, Община Айтос“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ Бургас с издал писмо изх. № ПД-877(1)/12.04.2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ I-1092, кв. 25 по плана на гр. Айтос, община Айтос“, с което е определил, че ИП не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда изтегляне на нова кабелна линия 1 kV, тип NAY2Y 4x95mm² от съществуващ стълб № 1 до съществуващ стълб № 2 от въздушна линия ниско напрежение извод № 1 от ТП „А. Кънчев“ до УПИ I-1092, кв. 25 по плана на гр. Айтос, Община Айтос. В мястото на присъединяване на кабела към въздушната мрежа 1 (стълб № 2) ще се предвиди монтаж на крайна муфа (глава). Съществуващият захранващ кабел, тип САВТ 3x95+50 mm² на извод 1 от ТП „А. Кънчев“, ще се муфира с новоизградената кабелна линия до стълб № 1. Ще се подмени отклонението от стълб № 2 (тип НВ) от въздушна линия ниско напрежение с нов (тип



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



КЦ). Предвидено е отклонение от стълб № 1 от извод № 1 на извод № 2 от „ТП „А. Кънчев“, съгласно договор за изместване на енергиен обект № 9943539/09.08.2022 г. на Електроразпределение Юг“ ЕАД. Имотът, предмет на електрозахранване е с площ 459 кв. м, с отреждане „за жилищни нужди“.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и кабелното трасе не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близко е разположена защитена зона BG0000119 „Трите братя“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-375/15.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/02.06.2020 г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето (в регулацията на гр. Айтос) и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе близкостояща защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ - Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

