



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-979(1)
ГР. БУРГАС 30. 03. 2023

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37
ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС


Относно: Инвестиционно предложение „Подмяна на силов трансформатор 320 kVA с нов ТП „Дебелт 1” в ПИ идентификатор 07079.614.168 по КК на гр. Бургас; Кабел НН от ТНН на ТП „Дебелт 1” в ПИ с идентификатор 07079.614.168 до електромерно табло в ПИ с ид. 07079.614.173 по КК на г Бургас (УПИ XV, кв. 48 по плана на ж.к. „Възраждане”), за захранване на жилищна сграда в същия имот”, с възложител „Електроразпределение Юг” ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-979/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Подмяна на силов трансформатор 320 kVA с нов ТП „Дебелт 1” в ПИ идентификатор 07079.614.168 по КК на гр. Бургас; Кабел НН от ТНН на ТП „Дебелт 1” в ПИ с идентификатор 07079.614.168 до електромерно табло в ПИ с ид. 07079.614.173 по КК на г Бургас (УПИ XV, кв. 48 по плана на ж.к. „Възраждане”), за захранване на жилищна сграда в същия имот” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1106(1)/05.05.2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в ПИ с ид. 07079.614.173 по КК на гр. Бургас (УПИ XV, кв. 48 по плана на ж.к. „Възраждане), община Бургас”, с което е определил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. За сградата е издадено Разрешение за строеж № П-27/08.06.2021г., от Община Бургас.

С инвестиционното предложение се предвижда външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ с ид. 07079.614.173 (УПИ XV, кв. 48 по плана на ж.к. „Възраждане”, гр. Бургас), община Бургас. За целта се предвижда подменя на съществуващ силов трансформатор 320 kVA в ТП „Дебелт 1” в ПИ идентификатор 07079.614.168 с нов трансформатор 800 kVA и монтиране на ново електромерно табло за 3 броя трифазни електромера и 31 бр. монофазни електромера в ПИ



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



с идентификатор 07079.614.173 по КК на гр. Бургас. Новото ел. табло ще се захранва с кабел тип NAY2Y-J 4x185 кв.мм от ТНН на ТП „Дебелт 1“. Трасето на кабелите ще преминава през ПИ с ид. 07079.614.404 „за комплексно застрояване“; 07079.614.170 „за второстепенна улица“; 07079.614.173 „за ниско застрояване“. Дължината на кабелното трасе ще бъде 45 м.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотите и трасето не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо (на 0,91 км) е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр. 102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите и кабелното трасе (в урбанизираната територия на гр. Бургас) и характера на инвестиционното предложение (подмяна на съществуващ трансформатор и полагане на подземн, линеен обект), считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по – горе близкостояща защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, **че имотите и трасето не засягат площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

