



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2245(3)
ГР. БУРГАС 07. 04. 2023

ДО
„ГРАДИЕНТА“ ЕООД
УЛ. „ОДРИН“ № 40
ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС


Относно: Инвестиционно предложение „Изместване на съществуващ трафопост „Дограма“ с нов тип БКТП „Дограма“ 2х630 kVA, 20/0,4 kV в ПИ идентификатор 07079.605.63 по КК на гр. Бургас, ПЗ „Север“, общ. Бургас; Кабели 20 kV от съединителни муфи на ул. „Одрин“ до КРУ 20 kV на БКТП „Дограма“-нов в ПИ с идентификатор 07079.605.63; Кабели 1 kV от ТНН на БКТП „Дограма“-нов в ПИ с ид. 07079.605.63 до съществуващи консуматори; Подобект: Трафопост, тип БКТП 2х630 kVA, 20/0,4 kV в ПИ с идентификатор 07079.605.63 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ II-184, кв. 18 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас/, с възложител: „Градиента“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2245/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изместване на съществуващ трафопост „Дограма“ с нов тип БКТП „Дограма“ 2х630 kVA, 20/0,4 kV в ПИ идентификатор 07079.605.63 по КК на гр. Бургас, ПЗ „Север“, общ. Бургас; Кабели 20 kV от съединителни муфи на ул. „Одрин“ до КРУ 20 kV на БКТП „Дограма“-нов в ПИ с идентификатор 07079.605.63; Кабели 1 kV от ТНН на БКТП „Дограма“-нов в ПИ с ид. 07079.605.63 до съществуващи консуматори; Подобект: Трафопост, тип БКТП 2х630 kVA, 20/0,4 kV в ПИ с идентификатор 07079.605.63 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ II-184, кв. 18 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас/“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2245(1)/26.07.2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 297 kWp в УПИ II-184, кв. 18 по плана на ПЗ „Север“, град Бургас /ПИ с идентификатор 07079.605.63 по КК/, с което е определил, че дейностите, свързани с реализация на инвестиционно предложение /ИП/ не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



С настоящото инвестиционно предложение се предвижда демонтиране на съществуващия трафопост „Дограма“ в ПИ с идентификатор 07079.605.63 по КК на гр. Бургас, община Бургас /УПИ II-184, кв. 18 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас/ и монтирането на нов БКТП „Дограма“ 2х630 kVA, 20/0,4 kV на ново място в границите на същия имот. Предвижда се прехвърляне на кабелите, захранващи съществуващите потребители - отсъединяване от ТНН на ТП „Дограма“ и въвеждане в новомонтираното БКТП в имота. След последователно отсъединяване на всеки кабел НН се удължава чрез съединителна муфа с нова дължина кабел от същия тип и въвежда в ТНН 1 и ТНН 2 на новия БКТП. По трасето на кабелите ще се изгради подземна тръбна кабелна мрежа от PVC тръби Ф110 мм и 2 броя бетонни кабелни шахти с бетонови капаци.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо (на 0,54 км) е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр. 102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и кабелното трасе (в урбанизираната територия на гр. Бургас) и характера на инвестиционното предложение (подмяна на съществуващ трафопост и полагане на подземн, линеен обект), считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по – горе близкостояща защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, **че имотът и трасето не засягат площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

