



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1212/1)

ГР. БУРГАС, 23.04.2023

ДО

„ТРАКИЯ МТ СОЛАР“ ЕООД  
Р-Н „ЛЮЛИН“, БУЛ. „СЛИВНИЦА“ № 9  
ГР. СОФИЯ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

**Относно:** инвестиционно предложение „Реконструкция на резервно поле 110 kV от ОРУ 110 kV към подстанция 110/20 kV, находяща в поземлен имот с идентификатор 46663.501.60, гр. Малко Търново, община Малко Търново и изграждане на ново изводно поле към ФЕЦ 36 MWp”, с възложител „Тракия МТ Солар” ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1212/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Реконструкция на резервно поле 110 kV от ОРУ 110 kV към подстанция 110/20 kV, находяща в поземлен имот с идентификатор 46663.501.60, гр. Малко Търново, община Малко Търново и изграждане на ново изводно поле към ФЕЦ 36 MWp” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- Решение № БС-2-ЕО/04.02.2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, с което е постановил да не се извършва екологична оценка на план: „Подобен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) с цел промяна отреждането от „за рекултивация” в „за фотоволтаична електроцентрала” за УПИ VI-477 и V-477, кв. 52 по плана на гр. Малко Търново и Парцеларен план (ПП) за трасе на кабелна линия 20 kV, от подстанция МТ до УПИ III-477 (ПИ 46663.52.590), УПИ VI-477 (ПИ 46663.52.587) и УПИ V-477 (ПИ 46663.52.588)”;

- Решение № БС-8-ЕО/19.02.2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, с което е постановил да не се извършва екологична оценка на план: „Подобен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на нов електропровод 110 kV от новопроектирана фотоволтаична електроцентрала „Малко Търново“ в поземлен имот с идентификатор 46663.52.588 до подстанция „Малко Търново“ в поземлен имот с идентификатор 46663.501.60, град Малко Търново, Община Малко Търново”.

С **настоящото инвестиционно предложение** се предвижда реконструкция на резервно поле 110 kV от ОРУ 110 kV към подстанция 110/20 kV, находяща в поземлен имот с идентификатор 46663.501.60, гр. Малко Търново, община Малко Търново и изграждане на ново изводно поле към ФЕЦ 36 MWp. В предварителния договор за присъединяване на обект на производител на електрическа енергия към преносната електрическа мрежа № ПРД-ПР-110-608/08.02.2022г. е посочен необходимият обем на реконструкция, с което да се осигури възможност за новоизграждащата се ФЕЦ 36 MW да се присъедини към електропреносната мрежа. Изискванията са както следва:

- Схемата на ОРУ 110 kV от „Непълен Н“ да се изпълни като единична секционирана с прекъсвач шинна система;
- Изграждане на две секции шинна система. Досега шинна система няма;
- Монтиране на прекъсвачи в полетата на силовите трансформатори 110/20 kV- 2 броя;



- Доставка и монтаж на диференциална защита на шини за единична секционирана с прекъсвач шинна система за осем полета, което изисква:
  - комбинираните измервателни трансформатори в двете изводни полета, които са с три токови ядра, да се подменят с нови, но с пет токови ядра – 6 броя;
  - токовите трансформатори в двете трафо полета с три токови ядра да се подменят с нови, но с пет токови ядра – 6 броя.

В поле секционен прекъсвач ще се монтират токови – 3 броя. Това изисква изместване на прекъсвача, за да може да се осигури необходимия габарит между съоръженията.

- Към всяка от новите секции е необходимо да има поле вентилни отводи и мерене. Това изисква доставка и монтаж на нови напреженови трансформатори с по три вторични намотки.
- Демонтаж на съществуващите вентилни отводи и преместване на нови масички и фундаменти.

Изграждането на двете секции шинна система изисква изместването на досегашното поле В.О. към I-ва секция, заедно с шинния разединител на ново място.

След реконструкцията на уредбата към I-ва секция ще се изгради ново изводно поле за ФЕЦ 36 MW.

Предвижда се след извършване на реконструкцията да има възможност за механизирана експлоатация и ремонт на съоръженията във всяко поле на уредбата.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на заявеното инвестиционно предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът **не попада** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии. **Попада** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – 33 BG0002040 «Странджа» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.106/2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.)

При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването и изменението й.


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на поземлен имот с идентификатор 46663.501.60, гр. Малко Търново, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона с код BG0002040 «Странджа» за опазване на дивите птици. При реализацията на инвестиционното предложение не се налага промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имота. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, ж. с. Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

