



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1415(3)  
ГР. БУРГАС 14. 06. 2023

ДО

„ЙОНИКО“ ЕООД

ГР. ПРАВЕЦ, БУЛ. „ТРЕТИ МАРТ“, БЛ. 4, ВХ. Г, АП. 17

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

**Относно:** инвестиционно предложение „Увеличаване на мощността на съществуваща фотоволтаична електроцентрала в УПИ Х, кв. 106 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе /част от УПИ VII, кв. 106 по плана на ПЗ, гр. Сунгурларе, община Сунгурларе“, с възложител „ЙОНИКО“ ЕООД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1415/2023 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Увеличаване на мощността на съществуваща фотоволтаична електроцентрала в УПИ Х, кв. 106 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе /част от УПИ VII, кв. 106 по плана на ПЗ, гр. Сунгурларе, община Сунгурларе“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение № БС-48-ЕО/21.06.2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за „ПУП-ПРЗ за фотоволтаична електроцентрала за производство на електрическа енергия в УПИ VII, кв. 106 по плана на ПЗ град Сунгурларе, община Сунгурларе“, с което е постановил да не се извършва екологична оценка за цитирания план, при спазване на условията, заложиени в Решението.

На основание чл. 140 от Закона за устройство на територията, гл. архитект на общ. Сунгурларе, е издал виза за увеличаване на мощността на съществуваща фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) до 400 kWp в УПИ Х, кв. 106 по плана на град Сунгурларе, община Сунгурларе, при спазване на следните градоустройствени показатели, съгласно действащ ПУП за имота: Плътност – до 80%, Кинт – до 2,5, Височина – до 10,00м и Озеленяване – мин. 20%.

С настоящото инвестиционно предложение възложителят предвижда разширение на съществуващата ФЕЦ, разгледана в Решение № БС-48-ЕО/21.06.2010 г. Предвижда се увеличаване на мощността на съществуваща ФЕЦ в УПИ Х, кв. 106 по плана на град Сунгурларе, община Сунгурларе /част от имот УПИ VII, кв. 106 по плана на ПЗ, град Сунгурларе, община Сунгурларе/ до 400 kWp. За целта, на наземна конструкция в имота ще се монтират 537 фотоволтаични модула, 9 инвертора, кабелна мрежа и разпределително табло.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





Модулите ще са с мощност по 545 Wp. Произведената от ФЕЦ електроенергия ще се генерира директно в електроразпределителната мрежа.

Съгласно становище за условията и начина за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа с № 4504209 от 25.05.2023г. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, мястото на присъединяване на електрическата централа към електроразпределителната мрежа е: ново електромерно табло НН, ТП/БКТП ТП 8, КЛ/ВЛ АПК, п/ст Сунгурларе.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

УПИ X, кв. 106 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе /част от УПИ VII, кв. 106 по плана на ПЗ, гр. Сунгурларе, община Сунгурларе **не попада** в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52/22.06.2021 г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (в гр. Сунгурларе, извън защитени зони) и характера на настоящото инвестиционно предложение (увеличаване на мощността на съществуваща ФЕЦ), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

**Обръщам Ви внимание, че следва да внесете Уведомление за инвестиционно предложение в РИОСВ-Бургас за изграждане на кабелна линия НН до табло ТФЕЦ, за което сте декларирали в настоящото инвестиционно предложение, че е обект на друг проект.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

