



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1785(1)  
ГР. БУРГАС, 14. 06. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

**Относно:** инвестиционно предложение „Кабелна линия 1kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф, монтиран пред ПИ с идентификатор 07079.820.736 (ул. „Емона“ № 2, кв. Сарафово) до ново електромерно табло на имотната граница на ПИ с идентификатор 07079.820.722 по КК на гр. Бургас за захранване на обект в същия имот” с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1785/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф, монтиран пред ПИ с идентификатор 07079.820.736 (ул. „Емона“ № 2, кв. Сарафово) до ново електромерно табло на имотната граница на ПИ с идентификатор 07079.820.722 по КК на гр. Бургас за захранване на обект в същия имот” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-575(5)/27.01.2022г. за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ Х-722, кв.44 по плана на кв. Сарафово, ПИ с идентификатор 07079.820.722 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с което е определил, че не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За обект „Жилищна сграда със сградни ВиК отклонения“ в УПИ Х-722, кв. 44 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.820.722 по КК), гр. Бургас, община Бургас има Разрешение за строеж № И-22/14.04.2022г., издадено от архитект при Община Бургас. Решението е влязло в сила на 05.05.2022г.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.820.722 по КК на гр. Бургас (УПИ Х-722, кв. 44 по плана на кв. „Сарафово“), община Бургас. За целта ще се положи кабелна линия 1kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф, монтиран пред ПИ с идентификатор 07079.820.736 (ул. „Емона“ № 2, кв. Сарафово) до ново електромерно табло, тип ТЕПО, на имотната граница на ПИ с идентификатор 07079.820.722 по КК на



гр. Бургас. Кабелът ще се положи в изкоп 0,4/0,8м под тротоарна настилка по ул. „Емона“ и ул. „Черно море“. Изтегля се в PVC тръби при пресичане на подходи за гаражи на ул. „Черно море“. Новоположеният кабел се изтегля в PVC тръба Ø110 в бетонов кожух в изкоп 0,45/1,1м при пресичане на ул. «Емона».

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда..

ПИ с идентификатор 07079.820.722 по КК на гр. Бургас (УПИ Х-722, кв. 44 по плана на кв. „Сарафово“), община Бургас и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона (на 1,95 км) е с код BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. (обн., ДВ, бр.108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето на кабела **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

