



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1783 (1)  
ГР. БУРГАС, 14. 06. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

**Относно:** инвестиционно предложение „Преоборудване на ТП „М.С. Черно Море 2“ (ПИ с идентификатор 07079.712.1556 по КК на гр. Бургас); Кабелна линия НН от табло ниско напрежение (ТНН) на ТП „М.С. Черно Море 2“ (ПИ с идентификатор 07079.712.1556 по КК на гр. Бургас) до новомонтирано електромерно табло в имот с идентификатор 07079.712.3057 по КК на гр. Бургас (кв. „Рудник – Черно море“, ул. Дунав № 52) за захранване на обект в същия имот” с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1783/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Преоборудване на ТП „М.С. Черно Море 2“ (ПИ с идентификатор 07079.712.1556 по КК на гр. Бургас); Кабелна линия НН от табло ниско напрежение (ТНН) на ТП „М.С. Черно Море 2“ (ПИ с идентификатор 07079.712.1556 по КК на гр. Бургас) до новомонтирано електромерно табло в имот с идентификатор 07079.712.3057 по КК на гр. Бургас (кв. „Рудник – Черно море“, ул. Дунав № 52) за захранване на обект в същия имот” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1990(1)/08.08.2018г. за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда със смесено предназначение в УПИ IV-2094, кв.140 по плана на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, Община Бургас“, с което е определил, че не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За обект „Жилищна сграда с магазин за хранителни стоки, фризьорски салон и игрална зала за хазартни игри“ в УПИ IV-2094, кв.140 по плана на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас има Разрешение за строеж № И-10/26.03.2019г., издадено от архитект при Община Бургас. Решението е влязло в сила на 24.04.2019г.

**С настоящото инвестиционно предложение се предвижда външно ел. захранване на жилищна сграда с магазини за хранителни стоки, фризьорски салон и игрална зала за хазартни игри в ПИ с идентификатор 07079.712.3057 по КК на гр. Бургас**



(УПИ IV-2094, кв.140 по плана на кв. „Рудник – Черно море“, ул. Дунав № 52), община Бургас. За целта от табло ниско напрежение (ТНН) на ТП „Черно море 2“ се изтегля нова кабелна линия ниско напрежение (НН) с кабел тип NAY2Y- J 4x185 кв. мм до електромерно табло тип 13МЗТЧ в ПИ 07079.712.3057 по КК на гр. Бургас. Кабелът ще се положи в изкоп 0,4/0,8м под тротоарна настилка по улици с идентификатори 07079.712.3741, 07079.712.3737 и 07079.712.3738. Новоположеният кабел ще се изтегли в PVC тръба Ø110 в бетонен кожух в изкоп 0,45/1,1м при пресичане на улица с идентификатор 07079.712.3741. Кабелът ще се положи в изкоп 0,4/0,8м през имоти с идентификатори 07079.712.1556 и 07079.712.3057 до новомонтираното електромерно табло.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентирани с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда..

ПИ с идентификатор 07079.712.3057 по КК на гр. Бургас (УПИ IV-2094, кв.140 по плана на кв. „Рудник – Черно море“, ул. Дунав № 52) и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона (на 0,21 км) е с код BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. (обн., ДВ, бр.108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

