



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1777/11/
ГР. БУРГАС 15. 06. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС
ГР. БУРГАС, УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС


Относно: Инвестиционно предложение „Кабелна линия ниско напрежение /НН/ с два броя кабели от табло ниско напрежение на нов БКТП в поземлен имот 07709.820.1040, изграден по ДП 4475315, до два броя нови електромерни табла за вх. А и вх. Б, монтирани в имот с идентификатор ПИ 07079.820.1191 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1777/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия ниско напрежение /НН/ с два броя кабели от табло ниско напрежение на нов БКТП в поземлен имот 07709.820.1040, изграден по ДП 4475315, до два броя нови електромерни табла за вх. А и вх. Б, монтирани в имот с идентификатор ПИ 07079.820.1191 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на външно ел. захранване на обект „жилищна сграда с магазини, гаражи и ФЕЦ на покрива“ в поземлен имот 07709.820.1191, по КК на гр. Бургас, общ. Бургас. От табло ниско напрежение /ТНН/ на нов БКТП в имот 07709.820.1040, изграден по ДП 4475315 се изтегля нова кабелна линия ниско напрежение /НН/ с 2 бр. кабели тип NAY2Y- J 4x185 mm² до 2 бр. електромерни табла в ПИ 07079.820.1191 по КК на гр. Бургас за захранване на вх. А и вх. Б на жилищна сграда в същия имот.

За имота, Директора на РИОСВ-Бургас е издал писмо с № ПД-821(3)/2022г за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с магазини и гаражи в поземлен имот 07709.820.1191, по КК на гр. Бургас, кв. „Сарафово“, м. „Манастирското“, общ. Бургас“, с което е постановил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Кабелите се полагат в изкоп 0,4/0,8 м. под тротоарната настилка по имоти с идентификатори: 07079.820.1403, 07079.820.1205, 07079.820.1075, 07079.820.1227, 07079.820.1192 по КК на гр. Бургас, изтеглят се в PVC тръби в бетонен кожух при пресичане на ул. с идентификатор 07079.820.1075 в изкоп 0,6/1,1м.

Дължината на кабелната линия за вх. А е 164 м., а за вх. Б – 200 м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо (на 2,23 км) е разположена акваториалната граница на защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 49/2010г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в разглежданата площ **няма пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

