



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1495 (3)
ГР. БУРГАС 16. 06. 2023

ДО

„МЕРКУРИЙ - 99“ ООД

К. К. „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“, КВ. „КАМЕЛИЯ“ № 283

ГР. НЕСЕБЪР

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение „Изграждане на КПС и тласкател за битово-фекални отпадъчни води в кв. 66, 67 и 68 по плана на ПЗ „Север“, град Бургас, община Бургас – промяна по време на строителството“, с възложител: „Меркурий - 99“ ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1495/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на КПС и тласкател за битово-фекални отпадъчни води в кв. 66, 67 и 68 по плана на ПЗ „Север“, град Бургас, община Бургас – промяна по време на строителството“, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.


Настоящото инвестиционно предложение предвижда изграждане на КПС и тласкател за битово-фекални и промишлени отпадъчни води по улици в кв. 66, кв. 67 и кв. 68 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, с което се цели да се осигури техническа възможност за отвеждането на по-голямо количество битови и промишлени отпадъчни води от КПС, като от 40.56 l/s се увеличат на не по-малко от 161,28 l/s.

Настоящото предложение е преработка на одобрен проект с открита строителна площадка и эсе изпълнява по условия на Договор за проектиране от 16.12.2022г. между „Меркурий-99“ ООД и „ВиК Инфраструктурно Проектиране“ ЕООД, като предмет на договора е „Изготвяне на технически инвестиционен проект за ВиК обекти“ както следва:

1. Преработка на одобрен технически проект на подобект „КПС и тласкател за битово-фекални води“;

2. Уличен водопровод ПЕВП ф315 мм по улица „о.т. 202-195-187“ в м. „Мадика“, гр. Бургас. Уличен канал за смесени отпадъчни води ПП ф400-ф800 мм по улица „о.т. 202-219-165-236“ до заустване в същ. канал ф800 мм при о.т. 236 в м. „Мадика“, гр. Бургас.

Възложителят е представил становище от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, съгласно което дружеството съгласува проект „Изменение на подробен устройствен план /ПУП/, план за улична регулация /ПУР/ за прецизиране на габарита на обслужващи улици в кв.2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 36, 47, 48 и 60 по плана на ПЗ „Север“ и за територията между път 1-6х „София-Бургас“, бул. „Проф. Я. Якимов“ и бул. „Янко Комитов“ в предвиденото разширение на строителните граници на гр. Бургас, за обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и обслужващи улици, с възложители Община Бургас и „МЕРКУРИЙ-99“ ООД.



Гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Предвидено е запазването на тласкателя ПЕВП ф250мм по одобрения технически проект и е проектиран нов втори тласкател ПЕВП ф355мм за допълнителните водни количества, като той е отведен до подходящ водоприемник.

Станцията ще се състои от:

- Водна шахта (РШ23/кл.1 бит), в която се монтира СК от ножов тип с ел.задвижка и възможност за телеметрично задействане от диспечерски пункт;
- Канализационна помпена станция, състояща се от: сграда с механизирани решетки, санитарен възел и черпателен резервоар под тях; вкопана машинна зала с помпени агрегати сух монтаж; апаратна стая над машинната зала със самостоятелен вход от площадката и без атмосферен/вентилационен обмен с останалите помещения (изолирана от въздушна среда, която да е потенциално корозивна към ел. оборудването);
- Колонен конзолан кран за повдигане на помпените агрегати;
- Дизел-генератор за резервно ел. захранване на станцията с табло за автоматично включване на резервата (АВР);
- Пътно-автомобилен достъп от уличната регулация до КПС от североизточния ъгъл на имота посредством портална врата, плъзгаща се по релсов път. Предвидена е транспортна полоса по северната имотна граница;
- Периферна полу-масивна сграда, състояща се от стоманобетонов цокъл и метални оградни пана върху него;
- Шахта спирателен кран, чрез която се осъществява връзка между Тласкател №1 и Тласкател №2 в пределите на имота на КПС. След процедиране и одобряване на трасето на Тласкател №2, същата може да отпадне от експлоатация.

Проектираната в одобрения технически проект КПС ще се запази като местоположение в ПИ с идентификатор 07079.3.2801 по КККР на гр. Бургас. Сградата на КПС ще е еднообемно тяло на две нива-едно надземно и едно изцяло подземно ниво, а именно-сграда с механизирани решетки, санитарен възел и черпателен резервоар под тях; вкопана машинна зала с помпени агрегати сух монтаж; апаратна стая над машинната зала със самостоятелен вход от площадката и без атмосферен/вентилационен обмен с останалите помещения/изолирана от въздушна среда, която да е потенциално корозивна към ел. оборудването/.

Имотът е предвиден да бъде ограден с метална ажурна ограда с бетонов цокъл и максимална обща височина от 210см. Автомобилния и пешеходен достъп до имота ще се осигурява от североизточната улица, като се преминава през портал-метална врата с плъзгащ механизъм.

В западния ъгъл на имота е разположен и дизел генератор за резервно ел. захранване. Предвижда се монтирането на колонен конзолан кран за повдигане на помпените агрегати, разположен върху покрива на помпената зала.

До КПС се предвижда изграждане на питеен водопровод с водомерна шахта и тръбна връзка за измиване черпателен резервоар и решетки.


Във връзка със степента на завършеност процедурите по прилагане на проектната улична регулация в зона „Мадика“ се предвижда етапност на строителното изпълнение както следва:

Етап 1: Цялостно изпълнение на КПС по всички проектни части, без монтаж на големите помпени агрегати (Q=117л/сек), индивидуалните им тласкатели и общият Тласкател №2.

Етап 1: Изграждане на Тласкател №1, ПЕВП ф250мм

Етап 2: Изграждане на Тласкател №2, ПЕВП ф355мм. Оборудване на КПС с помпени агрегати Q=117л/сек, индивидуални и общ тласкател.

На основание чл.4а, ал.1 от НУРИОВОС, РИОСВ-Бургас изпраща представената документация с вх. № ПД-1495/03.05.2023г. за ИП „Изграждане на КПС и тласкател за битово-фекални отпадъчни води в кв. 66,67 и 68 по плана на ПЗ „Север“, град Бургас, община Бургас –



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



промяна по време на строителството“, с възложител: „Меркурий - 99“ ООД до Басейнова Дирекция „Черноморски район“ /БДЧР/ за становище.

Съгласно становище с изх. №05-10-1136/А1/18.05.2023г. на Директора на БДЧР, предвиденото ИП, е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН (2016-2021г.) и може да бъде реализирано при условията, цитирани в гореупоменатото становище на Директора на БДЧР.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо (на 1,41км.) е разположена защитена зона защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на Министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализацията им не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаната защитената зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, **че в разглежданата площ няма пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

РИОСВ-Бургас ръщаме Внимание на следното:

- **Инвестиционното предложение следва да се реализира при спазване на ограниченията, мерките и условията, заложи в писмо с изх. № 05-10-1136(А1)/12.05.2023 г. на Директора на БДЧР.**

Приложение: Писмо с изх. № 05-10-1136(А1)/12.05.2023 г. на Директора на БДЧР.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

