



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1695 (3)
ГР. БУРГАС 27. 06. 2023

ДО
„СВИНЕКОМПЛЕКС КРУМОВО ГРАДИЩЕ“ АД
С. КРУМОВО ГРАДИЩЕ
ОБЩИНА КАРНОБАТ


КОПИЕ ДО
ОБЩИНА КАРНОБАТ

Относно: Инвестиционно предложение „Изграждане на промишлена газова инсталация за компресиран природен газ за отопление на производствени и битови сгради, разположени в ПИ с идентификатор 36525.248.705, представляващ територията на „Свинекомплекс Крумово градище“ АД, м. „Кралимаркова стъпка“, землище на гр. Карнобат, общ. Карнобат“, с възложител: „Свинекомплекс Крумово градище“ АД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1695/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на промишлена газова инсталация за компресиран природен газ за отопление на производствени и битови сгради, разположени в ПИ с идентификатор 36525.248.705, представляващ територията на „Свинекомплекс Крумово градище“ АД, м. „Кралимаркова стъпка“, землище на гр. Карнобат, общ. Карнобат“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на промишлена газова инсталация за компресиран природен газ за отопление на производствени и битови сгради на територията на „Свинекомплекс Крумово градище“ АД в ПИ с идентификатор 36525.248.705, м. „Кралимаркова стъпка“, землище на гр. Карнобат, общ. Карнобат. Ще се изгради площадка за съхранение на компресиран природен газ с размери 15x10м или площ 150 кв.м, на която ще се разположи полуремарке с вмесимост 5962 куб.м, газоразпределително и измервателно табло за тристепенно понижаване на налягането от 20 на 0,03 МПа, площадкови надземни и подземни газопроводи до производствените и битови сгради с налягане 0,03 МПа. Броят на сградите е 8, като се предвижда монтаж на довеждащи газопроводи до още 2 сгради, с цел бъдещо разширение. Предвижда се захранване на природен газ на сграда „Кухня“ за отопление и готварски уреди с мощност 70 kW и на сграда „Филтър“ за захранване



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перуница“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



на бойлер 2000 л за производство на битова гореща вода с мощност 50 kW. С цел осигуряване на сигурна и безаварийна експлоатация на газовата инсталация и газовите съоръжения, във всички газифицирани сгради ще се изгради инсталация за аварийна сигнализация, вентилация и при необходимост прекъсване на газоподаването. Имотът е с площ 109 964 кв. м, с НТП „за друг вид производствен, складов обект“, видно с построени 38 бр. сгради.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (оценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).


Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.52/22.06.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота (извън границите на защитена зона) и характера на инвестиционното предложение (изграждане на газова инсталация в имот с реализирано строителство в него), считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

