



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1984/1/
ГР. БУРГАС, 11. 07. 2023

ДО
„СТОК 75“ ЕООД
УЛ. „СЕРДИКА“ № 2Б, ЕТ. 1
ГР. БУРГАС


КОПИЕ ДО ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с мощност 1128,6 kWp, БКТП 1x1250kVA, 20/0,4kV и 12бр. кабели НН от 12бр. инвертори до ТНН на БКТП в УПИ XVI, кв. 151 по плана на гр. Средец, Община Средец“, с възложител: „СТОК 75“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1984/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с мощност 1128,6 kWp, БКТП 1x1250kVA, 20/0,4kV и 12бр. кабели НН от 12бр. инвертори до ТНН на БКТП в УПИ XVI, кв. 151 по плана на гр. Средец, Община Средец“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с мощност 1128,6 kWp, в УПИ XVI, кв. 151 по плана на гр. Средец, Община Средец. Централата ще се състои от 2052 модула (панели), разпределени в стрингове, свързани към дванадесет трифазни инвертора. Фотоволтаичните панели ще се монтират върху предварително изпълнена модулна метална конструкция от поцинковани профили и набити в земята колони. Фотоволтаичната централа ще е предназначена за производство на електроенергия чрез директно преобразуване на слънчева енергия в електрическа, при което ще отдава ел. енергия на електроразпределителната мрежа, към която ще се присъедини. Ще се изгради нов трафопост, тип БКТП 1x1250kVA, 20/0,4kV в имота. От ТНН на БКТП-нов ще бъдат положени 12 броя кабели ниско напрежение, тип NAY2Y-J 4x185SMmm² до 12 броя инвертори. Съгласно Предварителен договор за присъединяване на обект за производство на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа на „ЕР юг“ ЕАД № 4539415/10.04.2023г., мястото на присъединяване е: стълб № 9/6 на ВЛ 20kV „МТС“ от П/ст „Грудово“ чрез изграждане на нова КЛ 20kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x185mm² с проектна дължина L=25м от стълб № 9/6 до нов ТП, разположен в имота на производителя, КЛ/ВЛ МТС, п/ст Грудово.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



На основание чл. 140, ал.5 от ЗУТ главният архитект на Община Средец, е издал виза за проучване и проектиране на „Инсталация за производство на ел. енергия“ в XVI, кв. 151 по плана на гр. Средец.

На основание чл. 140 от ЗУТ, на 13.12.2022г., главният архитект на Община Средец, е издал виза за проучване и проектиране на „Трафопост“ в XVI, кв. 151 по плана на гр. Средец.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с мощност 1128,6 kWp, БКТП 1x1250kVA, 20/0,4kV и 12бр. кабели НН от 12бр. инвертори до ТНН на БКТП в УПИ XVI, кв. 151 по плана на гр. Средец, Община Средец“ **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

УПИ XVI, кв. 151 по плана на гр. Средец, Община Средец **не попада** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000198 „Средецка река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-346/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.56/ 06.07.2021г.)


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона с код BG0000198 „Средецка река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

