



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2337(1)

ГР. БУРГАС

02. 08. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

КОПИЕ ДО ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение „Монтаж на ново електромерно табло /ЕТ/ пред ПИ с идентификатор 07079.702.1090 по КК на гр. Бургас; Кабелна линия ниско напрежение”, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2337/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на ново електромерно табло /ЕТ/ пред ПИ с идентификатор 07079.702.1090 по КК на гр. Бургас; Кабелна линия ниско напрежение” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-732(1)/24.03.2022г. за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда и гараж в УПИ IV-578, 604, кв. 12 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас, община Бургас (ПИ с идентификатор 07079.702.1090 по КК)”, с което е определил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

От Главния архитект на Община Бургас е издадено Разрешение за строеж № О-157/08.11.2022 г. за изграждане на жилищна сграда и допълващо застрояване /гараж/ в УПИ IV-578, 604, кв. 12 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас, община Бургас (ПИ с идентификатор 07079.702.1090 по КК).

С инвестиционното предложение се предвижда монтаж на ново електромерно табло, тип /ТЕПО/ 1М+1Т/АКК+ пред ПИ с идентификатор 07079.702.1090. Новомонтираното електромерно табло, ще се захранва с кабелна линия 1kV, тип NAY2Y-J 4x95mm² посредством разкъсване на нова кабелна линия от съществуващ /КРШ/ пред ПИ с ид. 07079.702.722 до ново електромерно табло монтирано на имотната граница между ПИ с ид. 07079.702.1054 и ПИ с ид.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



07079.702.1057 за захранване на обект в ПИ с ид. 07079.702.1090. При пресичането на второстепенните улици кабелите се изтеглят в нови PVC тръби Ø160 в бетонов кожух в изкоп 1,1/0,6 (д/ш). При пресичане на път новата кабелна линия се изтегля в PVC тръба d=160mm, положена в бетонов кожух в изкоп 0,6/1,1 m (ш/д). Трасето на кабела минава през ПИ с идентификатор 07079.702.930 с начин на трайно ползване „за второстепенна улица”.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабела не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близко е разположена защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.17/26.02.2021г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето (извън границите на защитена зона) и характера на настоящото инвестиционно предложение (линеен обект за захранване на сграда, за която има приключили процедури по околна среда и издадено Разрешение за строеж), считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху горещитираната най-близко разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

