



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2296 (1)

ГР. БУРГАС 07. 08. 2023

ДО

„КОДЕВ И СИЕ“ ЕООД

ГР. КАРНОБАТ, УЛ. „ДРАВА“ № 2

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА КАРНОБАТ

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 100 kWp в УПИ XIX-38, кв. 2 по плана на с. Крумово градище, община Карнобат и кабелна линия НН 1 kV“, с възложител „КОДЕВ И СИЕ“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2296/2023 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:


Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 100 kWp в УПИ XIX-38, кв. 2 по плана на с. Крумово градище, община Карнобат и кабелна линия НН 1 kV“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност 100 kWp в XIX-38, кв. 2 по плана на с. Крумово градище, община Карнобат.

Със Заповед № РД-97/14.02.2023 г., кмета на Община Карнобат допуска изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива в части ПУП-ПРЗ за УПИ XIX-38, кв. 2 по плана на с. Крумово градище, община Карнобат за ФЕЦ и кабелна линия 1 kV.

Фотоволтаичната централа ще бъде разположена наземно и ще се състои от 185 бр. фотоволтаични модули, с номинална мощност 540 Wp, които ще се монтират стационарно, на редове, върху метална конструкция прикрепена към земята в двора на УПИ XIX-38, кв. 2 по плана на с. Крумово градище, община Карнобат. За преобразуване на постоянния ток в променлив ще се използва 1 брой трифазен инвертор, с мощност 150 kW. Площта на УПИ XIX-38, кв. 2 е 1480 кв. м. Усвоената площ от УПИ за изграждане на ФЕЦ е 478 кв. м

Предвижда се произведената електрическа енергия от ФЕЦ да се отдава към електроразпределителната мрежа на „ЕР ЮГ“ ЕАД. Присъединяване на електрическата централа към електроразпределителната мрежа ще се извърши чрез изграждане от „ЕР ЮГ“ ЕАД на електромерно табло (ЕТ) на ТП 2 с Крумово градище. Възложителят е задължен да осигури от ЕТ до ГРТ на ФЕЦ полагане подземно на кабел НН 1 kV САВТ. Трасето на кабела ще премине в тротоара на улиците на 0,6 м от имотните граници, със сервитут 1,5 м от оста на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



трасето в другата посока. Дълбочината на изкопа под тротоарите ще бъде 0,8 м, а при пресичане на улици 1,10 м, където кабелите следва да се изтеглят в ПВЦ тръби с ф110 мм.

Всички горепосочени дейности ще се извършат в регулационните граници на с. Крумово градище, община Карнобат.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

УПИ XIX-38, кв. 2 по плана на с. Крумово градище, община Карнобат и кабелна линия НН 1 kV **не попадат** в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52/22.06.2021 г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (в с. Крумово градище, извън защитени зони) и характера на настоящото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

