



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2446 (1)
ГР. БУРГАС 15. 08. 2023

ДО

„АКТИВ – 02“ ООД

ГР. СОФИЯ

БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 60 В, ЕТ. 4, ОФИС 9

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Относно: Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 864 kWp върху терен в поземлен имот 61056.56.100 по КК на с. Равда, община Несебър, област Бургас“, с възложител „АКТИВ – 02“ ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2446/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:


Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 864 kWp върху терен в поземлен имот 61056.56.100 по КК на с. Равда, община Несебър, област Бургас“, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност 864 kWp върху терен в поземлен имот 61056.56.100 по КК на с. Равда, община Несебър, област Бургас.

Фотоволтаичната централа ще се състои от фотоволтаични модули монтирани върху земна конструкция. За преобразуване на постоянния ток в променлив ще се използват 2 броя трифазни инвертори, всеки с мощност 431 kVA.

Предвижда се произведената електрическа енергия от ФЕЦ да се използва за собствени нужди и за отдаване към електроразпределителната мрежа на „ЕР ЮГ“ ЕАД. Мястото на присъединяване на ФЕЦ към електрическата мрежа е: Място на разкъсване на КЛ 20kV, част от извод „Равда“ от П/ст „Слънчев бряг“, в участъка между БКТП „ХОЛИДЕЙ“ и БКТП „ХЕНДЕК 2“, чрез изграждане на 2 бр. нови КЛ 20kV тип NA2X5(F)2Y 3x1x185mm², с проектна дължина 15 м всяка, от мястото на разкъсване/муфиране до нов БКТП, разположен в имота на производителя, КЛ/ВЛ „РАВДА“, п/ст „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


Теренът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие („Натура 2000“). Най-близо (на отстояние от 0,25 км.) е разположена защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (в урбанизирана територия), обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализацията им не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаната защитената зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА
За Директор на РИОСВ – Бургас
Заповед № РД-89/16.06.2023г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

