



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2368, ПД-2381(1)
ГР. БУРГАС 16. 08. 2023

ДО
„СВИНЕКОМПЛЕКС ЗИМЕН“ АД
С. ЗИМЕН
П.К. 8428

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА КАРНОБАТ

Относно: Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 400 kWp в ПИ с ид. 30853.10.143, с. Зимен, община Карнобат“, с възложител: „Свинокомплекс Зимен“ АД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2368, ПД-2381/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 400 kWp в ПИ с ид. 30853.10.143, с. Зимен, община Карнобат“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност 400 kWp в поземлен имот 30853.10.143 с. Зимен, община Карнобат, област Бургас.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 400 kWp в ПИ с ид. 30853.10.143, с. Зимен, община Карнобат. Централата ще бъде разположена наземно между стопански сгради на свинокомплекса и ще се състои от 808 бр. фотоволтаични модули, с номинална мощност 495 Wp, които ще се монтират стационарно в стрингове върху метална конструкция прикрепена към земята: 16 стринга с по 19 бр. последователно свързани модула и 28 стринга с по 18 бр. последователно свързани модула. За преобразуване на постоянния ток в променлив ще се използва 4 броя трифазни инвертори, 3 бр. с мощност 100 kW и 1 бр. с мощност 60 kW. Променливо - токовите изводи на инверторите ще бъдат обединени в ново ТНН, а от там свързани към ТНН на трафопост „Свинезавод“, намиращ се в ПИ с ид. 30853.10.143 по КК.

Предвижда се произведената електрическа енергия от ФЕЦ да се използва за собствени нужди и да се отдава към електроразпределителната мрежа на „ЕР ЮГ“ ЕАД. Мястото на присъединяване на ФЕЦ е: ТНН, чрез изграждане на нова кабелна линия НН, тип



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



НАУУ/2х(4х185mm2), с дължина 60 м, преминаваща изцяло в ПИ с ид. 30853.10.143, до ТНН на ТП Свинезавод.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето на кабел не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попадат в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.52/22.06.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето (извън границите на защитени зони) и характера на инвестиционното предложение (изграждане на Фец върху застроен терен), считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**


Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА

За Директор на РИОСВ – Бургас

Заповед № РД-89/16.06.2023г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

