



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2412 (1)

ГР. БУРГАС

18. 08. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Подмяна на ТП “Долно Езерово 2” с нов БКТП 20/0,4/0,231kV - 2x800 kVA в ПИ с идентификатор 07079.826.604, кабели 20kV (2бр.) от нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.826.604 до ТП “Циганска среща” в ПИ с идентификатор 07079.826.581 и от нов БКТП до ТП “Тополите” в ПИ с идентификатор 07079.824.469, кабели НН от нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.826.604 до ВМрНН и 3 броя електромерни табла за захранване на съществуващи абонати в кв. Долно Езерово, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2412/2023 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Подмяна на ТП “Долно Езерово 2” с нов БКТП 20/0,4/0,231kV - 2x800 kVA в ПИ с идентификатор 07079.826.604, кабели 20kV (2бр.) от нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.826.604 до ТП “Циганска среща” в ПИ с идентификатор 07079.826.581 и от нов БКТП до ТП “Тополите” в ПИ с идентификатор 07079.824.469, кабели НН от нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.826.604 до ВМрНН и 3 броя електромерни табла за захранване на съществуващи абонати в кв. Долно Езерово, гр. Бургас, община Бургас”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с подмяна на стария, амортизиран селски трафопост, с име „Долно Езерово 2“, който след приемане на новата улична регулация се намира по средата на улицата, с нов БКТП 20/0.4/0.231kV – тип 2x800 kVA в ПИ с идентификатор 07079.826.604, гр. Бургас, кв. Долно Езерово. Захранването на новия БКТП ще се осъществи с два нови кабела 20kV, тип NA2XS(2)2Y 3x1x185mm². Първия ще бъде положен от нов БКТП до ТП „Тополите“, а втория от нов БКТП до МТП „Циганска среща“. Проектът за кабелите НН, цели прехвърляне на съществуващите битови и промишлени консуматори в района, захранени към момента от стария ТП „Долно Езерово 2“ към новия БКТП. За тази цел от ТНН на новия БКТП ще се положат 4 броя нови кабели 1 kV, тип NAU2Y 4x185 до съществуващ стоманобетонен стълб на ВМрНН и 3 бр. електромерни табла. Трасето на кабелите е с обща дължина 1170 м и е в урбанизирана територия.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение (нов БКТП, трасе на кабели) не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (на 0,28 км) е разположена защитена зона BG0000273 "Бургаско езеро" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008 г. (ДВ, бр. 102/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (в кв. Долно Езерово на гр. Бургас, извън защитени зони) и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху цитираната защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**


Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА

за Директор на РИОСВ-Бургас

Заповед № РД-89/16.06.2023 г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

