



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2620 (1)

ГР. БУРГАС 05. 09. 2023

ДО

„ЕМИЛИО ИНВЕСТ“ ЕООД

ГР. КАРНОБАТ, БУЛ. „МОСКВА“ № 46

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА КАРНОБАТ

Относно: Инвестиционно предложение: „Изграждане на Фотоволтаична система на покрива на съществуваща масивна сграда в гр. Карнобат, УПИ III, кв. 24 плана на производствена зона „Север“, с възложител: „Емилио Инвест“ ЕООД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2620/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на Фотоволтаична система на покрива на съществуваща масивна сграда в гр. Карнобат, УПИ III, кв. 24 плана на производствена зона „Север“, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на Фотоволтаична система на покрива на съществуваща масивна сграда в гр. Карнобат, УПИ III, кв. 24 плана на производствена зона „Север“. Произведената енергия ще бъде изцяло за собствени нужди. На покрива на съществуваща едноетажна сграда - склад в УПИ-III, кв.24 по плана на производствена зона „Север“, гр. Карнобат ще се изгради стационарна фотоволтаична система с обща мощност 38,72 kWp. Елементите на генератора на Фотоволтаичната система са:

- Фотоволтаични модули свързани последователно помежду си в редове /стринг/, които от своя страна се свързват в паралел (тракер) до достигане на мощност, съответстваща на входната мощност на преобразуващото устройство;

Преобразуващо устройство (инвертор) – преобразува постоянния ток, генериран от фотоволтаичните модули, в променлив, с параметри (в случая) три фази, 0.4 kV; 50 Hz.; Фотоволтаичните модули се монтират стационарно, върху покрива на сградата, на специални носещи конструкции, като се групират по няколко върху общи метални модулни рамки, устойчиви на корозия. Конструкцията следва наклона на двускатния покрив, който е ориентиран „изток-запад“. Избрани са фотоволтаични модули на фирма “Tongwei Solar”, тип TH-440PMB7 с мощност 440 Wp.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).


Теренът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.52/22.06.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

