



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2681 (4)

ГР. БУРГАС,

18.09.2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЮГ

Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“, МЕСТНОСТ „КАПЧЕТО“

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

**Относно:** инвестиционно предложение „Полагане на нов кабел 1kV от съществуващо ТНН на ТП „Къмпинг“ (ПИ с идентификатор 07079.30.577.1) до ново ТЕПО, монтирано на границата пред УПИ VIII-195, кв. 54Б по плана на кв. Краймorie, гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЮГ


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2681/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Полагане на нов кабел 1kV от съществуващо ТНН на ТП „Къмпинг“ (ПИ с идентификатор 07079.30.577.1) до ново ТЕПО, монтирано на границата пред УПИ VIII-195, кв. 54Б по плана на кв. Краймorie, гр. Бургас, община Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-159<sub>(2019г.)</sub>(7)/08.11.2021г. за инвестиционно предложение „Изграждане на седем жилищни сгради в режим на комплексно застрояване в УПИ VIII-195, кв.54б (идентичен с ПИ с идентификатор 07079.30.457 по КК) по плана на кв. „Краймorie“, гр. Бургас, Община Бургас“, с което е постановил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За обект «Жилищни сгради в режим на комплексно застрояване» в УПИ VIII-195, кв.54б (идентичен с ПИ с идентификатор 07079.30.457 по КК) по плана на кв. „Краймorie“, гр. Бургас, архитект при Община Бургас е издал Разрешение за строеж № П-55/25.10.2021г. Разрешението е влязло в сила на 18.11.2021г.

**С настоящото инвестиционно предложение се предвижда външно ел. захранване на обект «Жилищни сгради в режим на комплексно застрояване» в УПИ VIII-195, кв.54б (идентичен с ПИ с идентификатор 07079.30.457 по КК) по плана на кв.**



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





„Крайморие“, гр. Бургас. За целта ще се положи нов кабел 1кV от съществуващо ТНН на ТП „Къмпинг“ (ПИ с идентификатор 07079.30.577.1) до ново ТЕПО 4М7ТЧ(Б+), монтирано на фундамент на границата пред УПИ VIII-195, кв. 54Б по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас, община Бургас. Кабелът ще се положи подземно в изкопи 0,8/0,4м и 1,1/0,4м. При преминаване под улици ще се изтегля в тръба Ø160 в бетонов кожух, а при пресичане на канали в HDPE (KD) в тръби Ø160 в изкопи. Дължина на кабелното трасе 38м.

Посочените дейности, свързани с реализация на гореописаното инвестиционно предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

УПИ VIII-195, кв.54Б (идентичен с ПИ с идентификатор 07079.30.457 по КК) по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000242 „Залив Ченгене скеле“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-513/22.08.2008г. (обн., ДВ, бр.78/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-282/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.41/18.05.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на настоящото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху описаната по-горе най-близо разположена защитена зона с код BG0000242 „Залив Ченгене скеле“ за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

