



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2744,3232 (9)
ГР. БУРГАС 20.09.2023

ДО

„Д.С.П. ЕНЕРДЖИ“ ЕООД

ГР. БУРГАС, УЛ. „ИНДУСТРИАЛНА“ № 17 А

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА КАМЕНО

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 2000 kWp и БКТП 20/0,4 kV, 2x1000 kVA в ПИ с идентификатор 80916.76.58 по КК на с. Черни връх, община Камено“, с възложител „Д.С.П. ЕНЕРДЖИ“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2744,3232/2023 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 2000 kWp и БКТП 20/0,4 kV, 2x1000 kVA в ПИ с идентификатор 80916.76.58 по КК на с. Черни връх, община Камено“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- Решение № БС-15-ЕО/28.02.2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план „ПУП-ПР и изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатори 80916.76.52, 80916.76.53 и 80916.76.22 по КК на с. Черни връх, местност „Дебелата кория“, община Камено и ПУП-ПП за пътна връзка и път за достъп до проектни УПИ I и УПИ II, образувани от ПИ с идентификатор 80916.76.52, ПИ с идентификатор 70916.76.53 и ПИ с идентификатор 80916.76.22 в местност „Дебелата кория“ по КККР на с. Черни връх, община Камено“, с което е постановил да не се извършва екологична оценка, при спазване на условията, заложиени в цитираното Решение. Процедурата по издаване на Решението е съвместена с преценяване на вероятното въздействие върху най-близко разположената защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000. Решение № БС-15-ЕО/28.02.2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка е влязло в сила на 16.03.2022 г. и към днешна дата е в срок на правно действие.

- Решение № БС-2-ЕО/28.02.2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план „ПУП-ПП за трасе на ел. кабел 20 kV от ПИ с идентификатор 80916.76.58 /бивш ПИ 80916.76.52/ до нов СРС от ВЛ 20 „Върли бряг 1“, с което е постановил да не се извършва екологична оценка, при спазване на условията, заложиени в цитираното Решение.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



С настоящото инвестиционно предложение, се предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 2 MW в ПИ с идентификатор 80916.76.58 по КК на с. Черни връх, община Камено. Системата ще се състои от 4248 броя фотоволтаични модули, свързани последователно помежду си в стрингове. Посредством използване на 20 броя инвертори ще се преобразува генерираната ел. енергия от модулите в променлива. В имота ще се монтира нов трафопост, тип БКТП 0,4/20кV 2x1000кVA с повишаващи трансформатори. Фотоволтаичната електроцентрала ще се разположи на терена в имота и ще се монтира посредством лека метална конструкция.

Предмета на инвестиционното предложение съответства на ПУП-ПРЗ, разгледан с Решение № БС-15-ЕО/28.02.2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентирани с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

При нова справка се потвърждава, че ПИ с идентификатор 80916.76.58 по КК на с. Черни връх, община Камено не попада в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (на 0,30 км) е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. (ДВ, бр. 23/2012 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (извън защитени зони), проведените процедури по околна среда и характера на настоящото инвестиционно предложение (изграждане на фотоволтаична електроцентрала), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената най-близко разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, с. Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388
Тел.: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

