



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2686(1)  
ГР. БУРГАС, 21.09.2023

ДО  
ОБЩИНА ПОМОРИЕ  
УЛ. „СОЛНА“ № 5  
ГР. ПОМОРИЕ

На Ваш изх. № 33-01-361/2023г.

**Относно:** инвестиционно предложение „Основен ремонт на улици, тротоари и реконструкция на прилежащата им ВиК инфраструктура, намиращи се в ЦГЧ на гр. Поморие, Община Поморие” с възложител: ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2686/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Основен ремонт на улици, тротоари и реконструкция на прилежащата им ВиК инфраструктура, намиращи се в ЦГЧ на гр. Поморие, Община Поморие” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.


Територията, обект на инвестиционното предложение, се намира в ЦГЧ на „Стария град“ и обхваща: ул.„Солна” в участъка от ул.„Генерал Скобелев“ до ул.„Велико Търново”; ул.„Генерал Скобелев“ в участъка между ул.„Екзарх Йосиф“ и ул.„Солна”; ул. „Екзарх Йосиф” в участъка между ул.„Генерал Скобелев“ и ул.„Велико Търново”; междублокови пространства заключени между улиците „Солна” и „Екзарх Йосиф”; ул. „Черковна”; ул.„Цар Асен”; площадно пространство пред Читалище „Просвета“, заключено между ул.„Черковна”, ул.„Цар Асен”, ул.„Ахелой” и ул.„Княз Борис I”; пешеходна алея, свързваща площадното пространство пред Читалище „Просвета“ и ул. „Пейо Яворов“.

С проектната разработка се предвижда благоустрояване в района, включващо изграждане на тротоари, осветление и отвеждане на повърхностните дъждовни води. Проектът цели отводняването на критични точки с регулярно наводнение.

В обхвата на проекта са:

1. Канализационна мрежа:

- Рехабилитация на съществуващ правоъгълен, дъждовен канал по ул. „Черковна” и реконструкция на компрометираната му връзка с Черно море чрез кръгло сечение  $\varnothing 1200$  мм с обща дължина на Главен дъждовен колектор I - 254,7 м.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



- Изграждане на дъждовна канализация по ул. „Цар Асен” и реконструкция на съществуващ дъждовен канал в площадното пространство до заустване в Гл. дъжд. к-р I -Дъждовен клон 1 с диаметри  $\varnothing 315$  и  $\varnothing 800$ мм и обща дължина 134,6м. Реконструкция на връзката между площадния канал и дъждовния колектор  $\varnothing 800$  по ул. „Ахелой” - Дъждовен клон 2 с диаметър  $\varnothing 800$ мм и дължина 17м.

- Гравитачни линейни отводнителни (тръби в бетонов кожух и стоманобетонени канавки) с поредни номера от 1 до 6, сечения от 300 до 600 мм.

- Дъждоприемни отводнителни линейни решетки с ширина 30 и 50см и улични оттоци 40/40см, заустени в гореизброените отводнителни съоръжения.

- Реконструкция на съществуващите битови колектори в работния обхват - Клонове 1 до 14 с диаметри от  $\varnothing 315$  до  $\varnothing 500$  мм.

Проектът предвижда подмяна на всички действащи сградни канализационни отклонения.

## 2. Водопроводна мрежа:

- Реконструкция на амортизираните водопроводни клонове с изтекъл експлоатационен период, намиращи се в площадното пространство: Клон 1, ПЕВП  $\varnothing 160$  мм, L=63,2м; Клон 2, ПЕВП  $\varnothing 250$ мм, L=63,2 м; Клон 3, ПЕВП  $\varnothing 160$  мм, L=24,3 м; Клон 4, ПЕВП  $\varnothing 160$  мм, L=43,6м.

- Реконструкция на уличен водопровод по ул. „Черковна” - Клон 5, ПЕВП  $\varnothing 90$  мм, L=143 м.

- Реконструкция на уличен водопровод по ул. „Екзарх Йосиф” - Клон 6, ПЕВП  $\varnothing 110$  мм, L=153,6 м и връзки към напречни улици - Клон 7, ПЕВП  $\varnothing 110$ мм с дължина 6,2м и връзки 40 и 47, ПЕВП  $\varnothing 90$ мм с обща дължина 6,6 м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Основен ремонт на улици, тротоари и реконструкция на прилежащата им ВиК инфраструктура, намиращи се в ЦГЧ на гр. Поморие, Община Поморие” **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Територията, обект на инвестиционното предложение, се намира в ЦГЧ на „Стария град“ – Поморие и **не попада** в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. В зависимост от местоположението на улиците, предвидени за основен ремонт и реконструкция, най-близо разположените защитени зони са с код BG0000620 „Поморие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1030/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021г.) и с код BG0000152 „Поморийско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-78/03.02.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.14/2009г.)

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на улиците, предвидени за ремонт и реконструкция, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочените по-горе най-близо разположени защитени зони за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че територията, обект на инвестиционното предложение, **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционно предложение „Основен ремонт на улици, тротоари и реконструкция на прилежащата им ВиК инфраструктура, намиращи се в ЦГЧ на гр. Поморие, Община Поморие” с възложител: ОБЩИНА ПОМОРИЕ и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ – ~~Бургас~~



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



