



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД- 3226 (1)

ГР. БУРГАС

13. 11. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО


ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение „Кабел ниско напрежение (НН) от съществуващо комбинирано електромерно табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 07079.13.1077, м. „Нанелика“, землище на кв. Банево, гр. Бургас до ново електромерно табло, монтирано на имотната границата между ПИ с идентификатори 07079.13.1080 и 07079.13.1081, м. „Нанелика“, землище на кв. Банево, гр. Бургас за захранване на обект в ПИ с идентификатор 07079.13.1081“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3226/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабел ниско напрежение (НН) от съществуващо комбинирано електромерно табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 07079.13.1077, м. „Нанелика“, землище на кв. Банево, гр. Бургас до ново електромерно табло, монтирано на имотната границата между ПИ с идентификатори 07079.13.1080 и 07079.13.1081, м. „Нанелика“, землище на кв. Банево, гр. Бургас за захранване на обект в ПИ с идентификатор 07079.13.1081“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2321(3)/06.10.2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в УПИ XXII-39, масив 39, м. „Нанелика“, землище на кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас /ПИ с идентификатор 07079.13.10.81 по КК/“, с което е определил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. За сградата, предмет на електрозахранване е издадено Разрешение за строеж № О-154/31.10.2022г., от Община Бургас.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



С настоящото инвестиционно предложение се предвижда монтиране на ново електромерно табло между ПИ с идентификатори 07079.13.1080 и 07079.13.1081, м. "Нанелика", землище на кв. Банево, гр. Бургас. Новомонтираното електромерно табло ще се захранва с нова кабелна линия 1kV, тип NAY2Y-J 4x185mm² от съществуващо комбинирано електромерно табло монтирано пред ПИ с ид. 07079.13.1077. Кабелът ще се положи в изкоп 0,8/0,45 м, непосредствено в земя, а при пресичане на подходи към гаражи в изкоп 0,7/0,4 м. Трасето на кабела ще минава през ПИ с ид. 07079.13.1090 и 07079.13.1426. Кабелът ще се положи в изкоп 0,4/0,8 м под тротоарна настилка и ще се изтегля в PVC тръби при пресичане на подходи за гаражи в изкоп 0,4/0,7 м. При пресичане на път новата кабелна линия се изтегля в PVC тръба d=160 mm, положена в бет. кожух в изкоп 0,6/1,1 м. Дължината на кабелното трасе ще е 125 м.

Дейностите, свързани с реализация на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабел не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. **Попадат** в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-1018/17.12.2020г. (ДВ, бр.17/26.02.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-717/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването ѝ.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето (в периферията на защитената зона и граничещи с регулацията на в.з. «Минерални бани»), приключилите процедури, издаденото Разрешение за строеж и характера на инвестиционното предложение (линеен, подземен обект), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху горепосочената защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



ISO 9001



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

