



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3308 (1)
ГР. БУРГАС 17. 11. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЮГ
Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“, М-СТ „КАПЧЕТО“
ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА КАМЕНО

Относно: Инвестиционно предложение „Кабел НН от ТП „Камено – 2“ в УПИ ХШ-1292, кв. 68 до ново електромерно табло на улична регулация пред УПИ Ш-189, м. „Извън регулация“, гр. Камено /ПИ с иднетификатор 35883.107.189 по КК/, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3308/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабел НН от ТП „Камено – 2“ в УПИ ХШ-1292, кв. 68 до ново електромерно табло на улична регулация пред УПИ Ш-189, м. „Извън регулация“, гр. Камено /ПИ с иднетификатор 35883.107.189 по КК/ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

За обекта, предмет на електроприсъединяване, са издадени:

- Решение № БС-27-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за ИП „Обособяване на площадка за временно съхранение и оползотворяване на разделно събрани биоразградими отпадъци и осигуряване на необходимото оборудване и съоръжения в ПИ с идентификатори 35883.107.189 и 35883.107.188 по КК на гр. Камено, м. „Извън регулацията“, община Камено и изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и План за улична регулация (ПУР) за достъп до имотите“, с възложител: Община Камено, с характер да не се извършва ОВОС.

- Разрешение за строеж № 79/31.08.2023г. за строеж „Изграждане и оборудване на площадка за оползотворяване на зелени отпадъци в ПИ с идентификатор 35883.107.189 по КК на гр. Камено, община Камено“, издадено от гл. архитект на Община Камено.
С настоящото инвестиционно предложение се предвижда присъединяване на площадка за оползотворяване на зелени отпадъци, с местонахождение УПИ Ш-189, местност „Извън регулация“, гр. Камено /ПИ с иднетификатор 35883.107.189 по КК/ към ел.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



разпределителната мрежа. Кабелното ел. захранване НН ще се осъществи от ТНН на ТП „Камено – 2“, с нов кабел 1 kV тип NAY2Y 4x185 кв.мм до ново електромерно табло, тип ТЕПО 1M1TЧ/АКК+, монтирано на улична регулация пред УПИ III-189, м. „Извън регулация“, гр. Камено. Новопроектираните кабели ще се положат в изкоп 0.8/0.4 м и 1.1/0.4 м. При пресичане на пътища кабелите ще се изтеглят в PVC труби ф160, с бетонов кожух, а при пресичане на канали в HDPE (KD)труби ф160 в изкопи. Общата дължина на трасето ще е 510 м. Присъединяването ще се извърши съгласно Договор за присъединяване на обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение юг“ ЕАД № 4583721/28.09.2023г.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).


Имотът и трасето не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по реда на Закона за биологично разнообразие. Най – близо (на 7,05 км) е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр. 102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-714/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето (извън границите на защитени зони) и характера на инвестиционното предложение (полагане на подземен, линейен обект за ел захранване на площадка, за която има издадено Разрешение за строеж № 79/31.08.2023г.), считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по – горе близкостояща защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

