



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3142(1)

ГР. БУРГАС, 23.11.2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ

УЛ. „АЛЕКСИ НЕЙЧЕВ“ № 12

ГР. КАРНОБАТ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА КАРНОБАТ


Относно: инвестиционно предложение „Монтаж на ново електромерно табло за присъединяване на фотоволтаична инсталация в УПИ IV-138, кв. 25 по плана на с. Соколово, община Карнобат до фасадата на трафопост „Соколово 2“ и кабелна линия 1kV от табло ниско напрежение на трафопоста до новото електромерно табло“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3142/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на ново електромерно табло за присъединяване на фотоволтаична инсталация в УПИ IV-138, кв. 25 по плана на с. Соколово, община Карнобат до фасадата на трафопост „Соколово 2“ и кабелна линия 1kV от табло ниско напрежение на трафопоста до новото електромерно табло“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ – Бургас е издал писмо с изх. № ПД-991(1)/05.04.2023г., с което е определил, че дейностите, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), с мощност до 100 kW, в УПИ IV-138, кв. 25 по плана на с. Соколово, Община Карнобат и кабелно захранване от ГРТ на ФЕЦ до ТП „Соколово - 2“ не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), като и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За обект „Фотоволтаична централа 100 kW и кабелно захранване от ГРТ ФЕЦ до ТЕПО на ТП „Соколово 2“, находящ се в УПИ IV-138, кв. 25 по плана на с. Соколово,



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



община Карнобат има Разрешение за строеж № 53/27.06.2023г., издадено от главния архитект на община Карнобат.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда монтаж на ново електромерно табло за присъединяване на фотоволтаичната инсталация в УПИ IV-138, кв. 25 по плана на с. Соколово, община Карнобат до фасадата на трафопост „Соколово 2“ и електрозахранване на същото с кабел 1kV от табло ниско напрежение на трафопоста. Електромерното табло ще бъде монтирано на фундамент. За монтажа на таблото е необходимо направата на изкоп с дълбочина 0,5м. Мястото на присъединяване, съгласно Договор за присъединяване на обект за производство на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа на „ЕР Юг“ ЕАД № 4540346/27.09.2023г., е ТНН на ТП/БКТП «Соколово - 2», КЛ/ВЛ Соколово, п/ст Карнобат.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Монтаж на ново електромерно табло за присъединяване на фотоволтаична инсталация в УПИ IV-138, кв. 25 по плана на с. Соколово, община Карнобат до фасадата на трафопост „Соколово 2“ и кабелна линия 1kV от табло ниско напрежение на трафопоста до новото електромерно табло“ **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

УПИ IV-138, кв. 25 по плана на с. Соколово, Община Карнобат и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Имотът е част от регулацията на с. Соколово. Регулацията на селото не попада в границите на защитена зона. Най-близо разположената защитена зона до регулацията на селото е с код BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021г (обн, ДВ, бр. 52/ 22.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-711/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на УПИ IV-138, кв. 25 по плана на с. Соколово, Община Карнобат, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ - Бургас



ISO 9001



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

