



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3442 (1)

ГР. БУРГАС

01.12.2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС-ЦЕНТЪР

УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение „Кабелна линия НН от табло ниско напрежение /ТНН/ на нов БКТП в ПИ с ид. 07079.820.1040 до ново електромерно табло, монтирано на граница пред ПИ с ид. 07079.820.1112 по КК на гр. Бургас, кв. Сарафово, общ. Бургас, за захранване на жилищни сгради в същия имот”, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3442/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия НН от табло ниско напрежение /ТНН/ на нов БКТП в ПИ с ид. 07079.820.1040 до ново електромерно табло, монтирано на граница пред ПИ с ид. 07079.820.1112 по КК на гр. Бургас, кв. Сарафово, общ. Бургас, за захранване на жилищни сгради в същия имот” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

За имота предмет на електрозахранване, Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение № БС-29-ПР/21.04.2021г., за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с характер да не се извършва ОВОС за ИП: „Изграждане на две жилищни сгради и трафопост в ПИ с ид. 07079.820.1112 по КК на кв. Сарафово, гр. Бургас, общ. Бургас и изграждане на трасе на уличен водопровод и канализация за имота“. Решението е в срок на правно действие.

За сградите е издадено Разрешение за строеж № И-80/13.12.2022г. от Община Бургас.

С инвестиционното предложение се предвижда външно ел. захранване на жилищни сгради в ПИ с ид. 07079.820.1112 по КК на кв. Сарафово, гр. Бургас, общ. Бургас. За целта ще се положи кабелна линия НН, тип NAY2Y- J 4x240 mm² от табло ниско напрежение (ТНН) на нов БКТП в ПИ с ид. 07079.820.1040 до новомонтирано електромерно табло на границата на ПИ с ид. 07079.820.1112. Кабелът ще се положи и изтегли в изкоп 0,4/0,8 м. непосредствено в земя под тротоарните настилки. При пресичане на улици ще се изтегли в PVC тръби Ф 160 в бетонен кожух в изкоп 0,45/ 1,1 м (ш/ д). Трасето на кабела ще минава през следните имоти: ПИ с идентификатор 07079.820.1040 - ниско застрояване; ПИ с идентификатор 07079.820.1049 -



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



второстепенна улица; ПИ с идентификатор 07079.820.1205 - второстепенна улица; ПИ с идентификатор 07079.820.1227 - второстепенна улица; ПИ с идентификатор 07079.820.1403 – второстепенна улица и ПИ с идентификатор 07079.820.1571 - второстепенна улица.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотите и трасето не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо (на 2,14 км) е разположена акваториалната граница на защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 49/29.06.2010г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето (извън границите на защитена зона) и характера на инвестиционното предложение (линеен, подземен обект), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху горепосочената близкостояща защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, **че имотът и трасето не засягат площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

