



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-640(8)

ГР. БУРГАС

06.12.2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

КЕЦ- ПОМОРИЕ

УЛ. „СОЛНА“ № 1

ГР. ПОМОРИЕ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Относно: Инвестиционно предложение /ИП/: „Външно електро захранване на ваканционно селище „Хевън Хилс“ в ПИ 39164.15.106 по КККР на с. Кошарица гр. Несебър, община Несебър: БКТП 20/0.4кV, 1x800кVA в ПИ 39164.15.106, Кабели 20кV и кабели НН“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-640/7/03.11.2023 г. в РИОСВ-Бургас за горесцитираното ИП, което приемам като уведомление по чл. 10. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения е предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

ИП: „Външно електро захранване на ваканционно селище „Хевън Хилс“ в ПИ 39164.15.106 по КККР на с. Кошарица гр. Несебър, община Несебър: БКТП 20/0.4кV, 1x800кVA в ПИ 39164.15.106, Кабели 20кV и кабели НН“ **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

За обектът, предмет на присъединяване към електроразпределителната мрежа, Директорът на РИОСВ-Бургас, с Решение № БС-61-ЕО/24.06.2022 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка е постановено да не се извършва екологична оценка за „Устройствена план схема и ПУП-ПП за кабелна линия 20 кV, с цел изграждане на външно електрозахранване на ваканционно селище „Хевън Хилс“ в ПИ 39164.15.106 по КККР на с. Кошарица, м. „Сулуджана“, община Несебър“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД. С цитираното решение е разгледано трасето на кабел 20 кV, с начало БКТП „Арка“ в ПИ 39164.15.334 по КККР на с. Кошарица, община Несебър, преминаващо през ПИ 39164.15.506 и 39164.15.65, достигайки до новопроектиран БКТП в 39164.15.106, където се намира и ваканционното селище. Съгласно чл. 88, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда, към датата на издаване на настоящото писмо, цитираното решение е в сила.

С настоящото инвестиционно предложение се предвиждат следните дейности:

- ✓ Полагане на кабел 20 кV, тип NA2XS(F)2Y 3x1x185 мм² по трасе с дължина 568 м, в изкоп с размери 1.1/0.6, с начало БКТП „Арка“ в ПИ 39164.15.334 по КККР на с. Кошарица, община Несебър, преминаващо през ПИ 39164.15.506 и 39164.15.65, достигайки до разпределителна уредба на новопроектиран БКТП в ПИ 39164.15.106.
- ✓ Монтиране на БКТП 20/0.4кV, 1x800кVA, изцяло готово изделие в ПИ в 39164.15.106, в предварително подготвен изкоп с размери 4.1x3.0x1.0 м, върху пясъчна възглавница 0.2 м.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



✓ Полагане на кабели ниско напрежение (НН) в изкопи с размери 0.8/0.4 м и 1.1/0.6 м, от които 106 м през ПИ в 39164.15.106 и 60 м през ПИ 39164.15.65, като:

- От ТНН на новия БКТП с 1 бр. нов кабел НН, тип NAY2Y – J 4x185 SM мм² ще се захрани ново електромерно табло (ЕТ) 19М2Т, комбинирано с разпределителна част, монтирано на фасадата на сграда „секция А“;
- От разпределителната част на ЕТ „секция А“ с 1 бр. нов кабел NAY2Y – J 4x95 SM мм² ще се захрани ново ЕТ 22М1Т, монтирано на фасадата на сграда „секция Б“
- От ТНН на новия БКТП с 1 бр. нов кабел НН, тип NAY2Y – J 4x240 SM мм² ще се захрани ново ЕТ 12М3Т, комбинирано с разпределителна част, монтирано на фасадата на сграда „секция Г“;
- От разпределителната част на ЕТ „секция Г“ с 1 бр. нов кабел NAY2Y – J 4x95 SM мм² ще се захрани ново ЕТ 22М1Т, монтирано на фасадата на сграда „секция В“.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на ИП, **не попадат** в позициите на Приложения №1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от ЗООС и **не подлежат** на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът, предвиден за реализация на ИП, **не попада** в границите на защитени територии, определени по смисъла на Закона за защитените територии, но **попада** в границите на защитена зона за опазване на дивите птици с код BG0002043 „Емине“ определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. (ДВ, бр. 69/2009г.), изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. /обн. ДВ бр.10/2013г./, изм. и доп. със Заповед № РД-721/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023г.) всичките на министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал. 2 и ал. 3, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че предвиденото ИП е допустимо спрямо:

- режимът на дейности в защитена зона за опазване на дивите птици BG0002043 „Емине“, определен със заповедта по чл.12, ал.6 от ЗБР.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението /урбанизирана територия/, обема и характера /външно електро захранване/ на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона за опазване на дивите птици с код BG0002043 „Емине“ от мрежата Натура 2000, по отношение на:


- пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона, тъй като се засяга урбанизирана територия и в тази връзка с реализацията на ИП няма да доведе до значителни изменения, които да окажат сериозни отрицателни въздействия върху местообитанията на видове птици, предмет на опазване в зоната;

- трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в защитена зона;

- нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;

- нарушаване кохерентността между съседни защитени зони, предвид местоположението и характерът на ИП;

- възникване на отрицателен кумулативен ефект върху защитените зони, при реализацията му в комбинация с други одобрени в района на въздействие инвестиционни предложения, планове, програми, проекти.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП: „Външно електро захранване на ваканционно селище „Хевън Хилс“ в ПИ 39164.15.106 по КККР на с. Кошарица гр. Несебър, община Несебър: БКТП 20/0.4кV, 1x800кVA в ПИ 39164.15.106, Кабели 20кV и кабели НН“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е** необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

