



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3393 (17)
ГР. БУРГАС 11. 12. 2023

ДО

„АЛФА СОЛАР 23“ ООД

ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ЛЮЛИН“, БЛ. 214, ВХ. А, ЕТ. 1

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА КАРНОБАТ

Относно: Инвестиционно предложение: „Изграждане на трасе на кабелна линия НН за хранване на ФЕЦ в УПИ VII-301, кв. 39 по плана на с. Сигмен, община Карнобат“, с възложител: „Алфа Солар 23“ ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3393/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на трасе на кабелна линия НН за хранване на ФЕЦ в УПИ VII-301, кв. 39 по плана на с. Сигмен, община Карнобат“, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

За обекта, предмет на електроприсъединяване, Директора на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2855(1)/03.10.2023г. за ИП „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с номинална мощност 70 kWp в УПИ VII-301, кв. 39 по плана на с. Сигмен, община Карнобат“, с възложител: „Алфа Солар 23“ ООД, с което е определено, че дейностите, свързани с реализация на горесцитираното ИП не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото предложение се предвижда изграждане на трасе на кабелна линия НН за хранване на ФЕЦ в УПИ VII-301, кв. 39 по плана на с. Сигмен, община Карнобат. Кабелната линия ще се изпълни с кабел САВТ 4x240 кв. мм и ще се положи в изкоп 0,8/0,4м. Кабелното трасе ще е с дължина 142,263м и ще се положи в сервитута на прилежащата улица, ще достигне до ТП „Сигмен 1“, където ще се монтира ново електромерно табло.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).


Теренът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.52/22.06.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

