



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3752/1/  
ГР. БУРГАС 28. 12. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД  
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Външо ел. захранване на „Жилищна сграда с магазин – етапно строителство“ в ПИ с идентификатор 48619.502.215 по КК на гр. Царево; Кабел 1 kV от мястото на муфиране на кабел 1 kV, изв. 3 /резервен за РК1/ от ТНН на ТП „Дефицитни кадри“ до РК1, пред ПИ с идентификатор 48619.502.224 до ново електромерно табло пред ПИ с идентификатор 48619.502.215 по КК на гр. Царево, общ. Царево“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3752/2023 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Външо ел. захранване на „Жилищна сграда с магазин – етапно строителство“ в ПИ с идентификатор 48619.502.215 по КК на гр. Царево; Кабел 1 kV от мястото на муфиране на кабел 1 kV, изв. 3 /резервен за РК1/ от ТНН на ТП „Дефицитни кадри“ до РК1, пред ПИ с идентификатор 48619.502.224 до ново електромерно табло пред ПИ с идентификатор 48619.502.215 по КК на гр. Царево, общ. Царево“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-418(2)/21.02.2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда - етапно строителство в ПИ с идентификатор 48619.502.215 по КК на гр. Царево, Община Царево“, с което е определил, че предложението не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедура по реда на Глава втора Наредбата за ОС.

С настоящото се предвижда изграждане на външо ел. захранване на „Жилищна сграда с магазин – етапно строителство“ в ПИ с идентификатор 48619.502.215 по КК на гр. Царево; Кабел 1 kV от мястото на муфиране на кабел 1 kV, изв. 3 /резервен за РК1/ от ТНН на ТП „Дефицитни кадри“ до РК1, пред ПИ с идентификатор 48619.502.224 до ново електромерно



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





табло пред ПИ с идентификатор 48619.502.215 по КК на гр. Царево. Проектът предвижда монтаж на ново електромерно табло пред границата на ПИ с идентификатор 48619.502.215 по КК на гр. Царево. Захранването на новопроектираното табло ще се осъществи чрез изграждане на нова кабелна линия 1 kV, тип NAY2Y-J 4x185mm<sup>2</sup>, от място на муфване на кабел 1 kV, тип NAY2Y, изв. 3 /резервен за РК1/ от ТНН на ТП "Дефицитни кадри" до РК1, пред ПИ с идентификатор 48619.502.224 по КК на гр. Царево. Кабелната линия ще се положи в тротоара в изкоп с размери 0,8/0,4 м. В дължината на кабела са предвидени 3-5 % за свободно полагане. Таблото е предвидено за измервателна, защитна и превключваща тарифите апаратура.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Елементите на инвестиционното предложение (ново ЕТ, трасе на кабел) не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (на 0,87 км) е разположена защитена зона BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. (ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-727/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (извън защитени зони) и характера на инвестиционното предложение (подземна инфраструктура), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001001 "Ропотамо" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

