



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3882 (1)  
ГР. БУРГАС, 02.01.2024

ДО  
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС  
Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“, М-СТ „КАПЧЕТО“  
ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА БУРГАС

**Относно:** инвестиционно предложение „Нов кабел 1kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф (КРШ) между УПИ II-20252 и УПИ III-20252, кв. 59 до новомонтирано електромерно табло, монтирано на границата на уличната регулация на фундамент между УПИ I-20252 и УПИ III-20203, кв. 58 по плана на с. Маринка, община Бургас“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3882/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Нов кабел 1kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф (КРШ) между УПИ II-20252 и УПИ III-20252, кв. 59 до новомонтирано електромерно табло, монтирано на границата на уличната регулация на фундамент между УПИ I-20252 и УПИ III-20203, кв. 58 по плана на с. Маринка, община Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ – Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2362(3)/12.10.2023г., с което е определил, че дейностите свързани с реализацията на инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда в УПИ I-20252, кв.58 по плана на с. Маринка, община Бургас (ПИ с идентификатор 47202.501.610 по КК)“ не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За обект «Еднофамилна жилищна сграда в УПИ I-20252, кв. 58 по плана на с. Маринка, община Бургас (ПИ с идентификатор 47202.501.610 по КК)» е издадено Разрешение за строеж № 16-«З»/16.06.2022г. от архитект при Община Бургас. Разрешението е влязло в сила на 05.07.2022г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





**С настоящото инвестиционно предложение** се предвижда присъединяване към електроразпределителната мрежа на обект «Еднофамилна жилищна сграда в УПИ I-20252, кв. 58 по плана на с. Маринка, община Бургас». За целта ще се положи нов кабел 1kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф (КРШ) между УПИ II-20252 и УПИ III-20252, кв. 59 до новомонтирано електромерно табло, монтирано на границата на уличната регулация на фундамент между УПИ I-20252 и УПИ III-20203, кв. 58 по плана на с. Маринка, община Бургас. Трасето на кабела е с дължина 64 м. Новопроектираният кабел ще бъде изтеглен в изкоп 0,8/0,4 м, а при пресичане на пътища ще се изтегли в PVC тръби Ø160, в бетонов кожух.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Нов кабел 1kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф (КРШ) между УПИ II-20252 и УПИ III-20252, кв. 59 до новомонтирано електромерно табло, монтирано на границата на уличната регулация на фундамент между УПИ I-20252 и УПИ III-20203, кв. 58 по плана на с. Маринка, община Бургас” **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000271 „Мандра – Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (обн., ДВ, бр.23/2012г.), изм. и доп. със Заповед № РД-308/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-719/28.09.2023г. (Дв, бр.83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и трасето на кабела, обема и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявената промяна на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

