



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3913 (1)

ГР. БУРГАС 08.01.2024

ДО

ОБЩИНА БУРГАС

ГР. БУРГАС

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 26

Относно: Инвестиционно предложение „Подмяна на съществуващ водопровод по ул. „Дебелт“, в участъка от бул. „Иван Вазов“ до бул. „Сан Стефано“, гр. Бургас“, с възложител Община Бургас

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3913/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Подмяна на съществуващ водопровод по ул. „Дебелт“, в участъка от бул. „Иван Вазов“ до бул. „Сан Стефано“, гр. Бургас“, попада в обхвата на **чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.**

Инвестиционното предложение е свързано с подмяна на съществуващ водопровод по ул. „Дебелт“, в участъка от бул. „Иван Вазов“ до бул. „Сан Стефано“, гр. Бургас. Към настоящият момент, по ул. „Дебелт“ функционира питеен водопровод от етернит с диаметър ф250 мм.

Предвиденият за подмяна водопровод се явява част от второстепенната вътрешна водопроводна мрежа на гр. Бургас. Новопроектираният водопровод по ул. „Дебелт“, в участъка между бул. „Иван Вазов“ и бул. „Сан Стефано“, се предвижда да се разположи на 0,7 м осово от съществуващия западен уличен бордюр. Неговото трасе ще бъде между съществуващ уличен бордюр и съществуващ водопровод. Трасето на новопроектираният водопровод ще започне чрез връзка със съществуващият етернитов водопровод ф250мм, след кръстовището с бул. „Иван Вазов“.

В местата на пресичане на новият водопровод със съществуващите след тяхното разкриване, ще се наложи реконструкция на старият водопровод чрез байпасиране с нов ПЕВП ф160 мм.

Едновременно с полагането на основният водопровод е предвидено подвързването на съществуващите улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения. Новите сградни водопроводни отклонения ще се ситуират непосредствено до старите. Предвижда се подмяна на всички съществуващи сградни отклонения с тръби ПЕВП тип 100 до водомерен възел.

Новопроектираният водопровод е предвиден да се изпълни от тръби с диаметър ф225х13.4 мм. и ф160х9.5 мм. от тръби полиетилен висока плътност /ПЕВП/ тип 100 и фасонни части за налягане 10 атмосфери.

Сградните отклонения ще се изпълнят с тръби от полиетилен висока плътност /ПЕВП/ тип 100 за налягане 10 атмосфери с диаметри: ф75х4,5 мм, ф 63х3.8 мм; ф50х3,0 мм и ф40х2.4 мм.

Ще бъдат монтирани и необходимият брой пожарни хидранти. Полагането на тръбите ще става върху пясъчна подложка с дебелина 10 см. Предвидено е възстановяване на асфалтовата и тротоарни настилки.

Предвидените дейности, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр. 77/27.09.2005/ и не подлежат на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.), и Заповед № РД-718/28.09.2023г., всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаната защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, **че в разглежданата площ няма пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

