



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3653 / 15.01.2024
ГР. БУРГАС,

ДО
„СЪНИ БИЛД“ ЕООД
УЛ. „ГЕО МИЛЕВ“ № 14А
ГР. СРЕДЕЦ

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 999,90 kWp и нов трафопост 0,4/20kV, 1000kVA, в УПИ IV, кв. 150 по плана на гр. Средец, Община Средец“, с възложител: „СЪНИ БИЛД“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3653/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 999,90 kWp и нов трафопост 0,4/20kV, 1000kVA, в УПИ IV, кв. 150 по плана на гр. Средец, община Средец“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 999,90 kWp и нов трафопост 0,4/20kV, 1000kVA, в УПИ IV, кв. 150 по плана на гр. Средец, община Средец. Централата ще се състои от 1818 модула (панели), разпределени в стрингове, свързани към десет трифазни инвертора. Фотоволтаичните панели ще се монтират на наземна, лека, метална конструкция в имота. Централата ще е предназначена за производство на електроенергия чрез директно преобразуване на слънчева енергия в електрическа, при което ще отдава ел. енергия на електроразпределителната мрежа, към която ще се присъедини. Присъединяването на ФЕЦ ще се осъществи съгласно предварителен договор за присъединяване на обект за производство на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД с № 4562314/12.07.2023г. Мястото на присъединяване на фотоволтаичната централа към електроразпределителната мрежа е: мястото на разкъсване на КЛ 20 kV „Мебелна“ от п/ст 110/20 kV „Грудово“, в участъка между ТП „Керамична“ и ТП „Мебелна“, чрез два броя КЛ 20 kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x185 mm² с проектна дължина L=30 м всяка от мястото на разкъсване/муфиране до нов БКТП, разположен в имота на производителя, КЛ/ВЛ „Мебелна“, п/ст „Грудово“.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



В трафопоста ще се обособи сектор „ЕР ЮГ“ ЕАД и сектор на производителя с КРУ 20кV, като ФЕЦ ще бъде присъединена от КРУ 20кV (собственост на производителя) към КРУ 20 кV (собственост на „ЕР ЮГ“ ЕАД).

В обхвата на имота е издадена Заповед № 46/09.07.2012г. от кмета на Община Средец за промяна на ПУП-ПР за УПИ V – газирани напитки и УПИ IV – керамичен завод в кв. 150 по плана на град Средец, община Средец, като се променя парцеларната граница между имотите, а от УПИ IV – керамичен завод се ситуират нови УПИ: IV, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV – отредени „за промишленост“ и УПИ XXV – отреден „за трафопост“.

На основание чл. 140 от ЗУТ главният архитект на община Средец е издал Виза за проучване и проектиране на „Инсталация за производство на ел. енергия“ в УПИ IV, кв. 150, землище на гр. Средец, община Средец.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 999,90 kWp и нов трафопост 0,4/20kV, 1000kVA, в УПИ IV, кв. 150 по плана на гр. Средец, Община Средец“ **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

УПИ IV, кв. 150 по плана на гр. Средец, Община Средец **не попада** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000198 „Средецка река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-346/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 56/06.07.2021г.)


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона с код BG0000198 „Средецка река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да ~~уведоми~~ незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

