



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2090<sub>(2021г.)</sub> (5)  
ГР. БУРГАС

17. 01. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Чрез Лилия Михайлова – лице за контакти  
ул. „Успенска“ 8, ет. 1  
гр. Бургас

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА СРЕДЕЦ

**Относно:** инвестиционно предложение „Монтаж на електромерно табло до ТП „Желязково 2“ за ФЕЦ в УПИ II-340, кв. 62 по плана на с. Момина църква, община Средец“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2090<sub>(2021г.)</sub>(4)/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на електромерно табло до ТП „Желязково 2“ за ФЕЦ в УПИ II-340, кв. 62 по плана на с. Момина църква, община Средец“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ – Бургас е издал:

- писмо с изх. № ПД-2090(1)/25.08.2021г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в УПИ II-340, кв.62, с. Момина църква, община Средец“, с което е определил, че дейностите, свързани с реализацията му не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури, както и че не е необходимо провеждането на процедури по реда на Глава втора от Наредбата по ОС.

- писмо с изх. № ПД-2090(3)/05.07.2022г. за инвестиционно предложение „Полагане на кабел НН от фотоволтаична електроцентрала в УПИ II-340, кв.62 по плана на с. Момина църква, община Средец до ново електромерно табло на фасадата на ТП «Желязково 2», с което е определил, че дейностите, свързани с реализацията му не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури, както и че не е необходимо провеждането на процедури по реда на Глава втора от Наредбата по ОС.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



С настоящото инвестиционно предложение се предвижда монтаж на ново електромерно табло, тип ТЕПО1М1Т+, като в него ще се монтира електромер за измерване на произведената ел. енергия от фотоволтаична електроцентрала в УПИ II-340, кв. 62 по плана на с. Момина църква, община Средец. Новото електромерно табло ще се монтира до ТП „Желязково 2“, като електрозахранването ще се осъществи от ТНН на ТП „Желязково 2“ с кабел 1 kV, тип NAVY2Y 4x35 кв. мм. Кабел НН от ТНН на ТП „Желязково 2“ ще се положи в кабелния канал на трафопоста.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Монтаж на електромерно табло до ТП „Желязково 2“ за ФЕЦ в УПИ II-340, кв. 62 по плана на с. Момина църква, община Средец“ **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентирани с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът **не попада** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии.

**Попада** в границите на две защитени зони (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (мрежата Натура 2000) – ЗЗ BG0000219 „Дервентски възвишения 2“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-344/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 55/02.07.2021г.) и ЗЗ BG0002066 „Западна Странджа“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-533/26.06.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52/2010 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-83/28.01.2013г. (ДВ, бр. 10/2013г.) При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на ЗЗ BG0002066 „Западна Странджа“, определен със заповедта за обявяването и изменението ѝ и спрямо режима на ЗЗ BG0000219 „Дервентски възвишения 2“, определен със заповедта за обявяването ѝ.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на УПИ II-340, кв.62, с. Момина църква, община Средец, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочените по-горе защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен даруведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

