



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-82 (1)
ГР. БУРГАС 19. 01. 2024

ДО
Г-Н ДИМИТЪР НИКОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС
УЛ. "АЛЕКСАНДРОВСКА" № 26
ГР. БУРГАС

На ваш Изх. № 32-00-22/05.01.2024 г.

Относно: инвестиционно предложение /ИП/: „Подмяна на съществуващ водопровод и битово-фекална канализация по ул. „Патриарх Евтимий“, в участъка от ул. „Фердинандова“ до бул. „Сан Стефано“, с възложител: Община Бургас

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-82/10.01.2024 г. в РИОСВ-Бургас за горесцитираното ИП, което приемам като уведомление по чл. 10. ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения е предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

ИП: „Подмяна на съществуващ водопровод и битово-фекална канализация по ул. „Патриарх Евтимий“, в участъка от ул. „Фердинандова“ до бул. „Сан Стефано“, **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с подмяна на съществуващ водопровод и битово-фекална канализация по ул. „Патриарх Евтимий“, в участъка от ул. „Фердинандова“ до бул. „Сан Стефано“ в гр. Бургас. Новопроектираният водопровод по ул. „Патриарх Евтимий“, в участъка между ул. „Фердинандова“ и бул. „Сан Стефано“. Трасето на новопроектираният водопровод ще започне, чрез връзка със съществуващ ПЕВП водопровод $\varnothing 110$ мм след кръстовището с ул. „Фердинандова“.

Едновременно с полагането на основният водопровод, се предвижда подвързването на съществуващите улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения. Новите сградни водопроводни отклонения /СВО/ се ситуират непосредствено до старите. В проекта е предвидена подмяна на всички съществуващи сградни отклонения с тръби ПЕВП тип 100 до водомерен възел.

Ще бъдат монтирани необходимия броя пожарни хидранти-надземни DN80.

Трасето на новопроектираната канализация ще минава в североизточната страна на улицата на разстояние 1,3 м от съществуващата такава и спрямо уличния бордюр на разстояние в границите от 1,3 м до 1,6 м.

Предвидено е канализацията да бъде изпълнена на части от отделни клонове:

- Клон № 1 от РШ 1 начална до нова РШ 7, в участъка от ул. „Ал. Стамболийски“ до ул. „Фердинандова“;
- Клон № 2 от РШ 1 начална до нова РШ 7, в участъка от ул. „Пробуда“ до ул. „Ал. Стамболийски“;
- Клон № 3 от РШ 1 начална до нова РШ 2, в участъка от ул. „Пробуда“ до ул. „Македония“;
- Клон № 4 от РШ 1 начална до съществуваща РШ, в участъка от ул. „Македония“ до ул. „Цар Самуил“;



- Клон № 5 от РШ 1 начална до съществуваща РШ, в участъка от ул. „Цар Самуил“ до ул. „Хр. Фотев“;
- Клон № 6 от РШ 1 начална до нова РШ 4, в участъка от ул. „Хр. Фотев“ до бул. „Сан Стефано“.

За новопроектираната канализация ще се използват муфирани гофрирани канализационни тръби тип РР /полипропилен/ с диаметър DN/OD 315 мм и твърдост на пръстена SN10. Превключването на съществуващите сградни отклонения ще става с муфирани гофрирани тръби РР с диаметър DN/OD 200 мм и PVC тръби с диаметър DN/OD 200 мм и DN/OD160 мм, съответстващ на съществуващите.

Полагането на тръбите ще става върху пясъчна подложка с дебелина 10 см. Уплътняването в участъка от 0,30 м до 1 м над теме тръба ще се извършва с уплътняващи машини лек и среден тип, а над 1 м с тежък тип в обсега на тротоари, асфалтова и бетонова настилки.

Предвидено е изграждане на нови ревизионни шахти – бетонови. Изпълнението на новата канализация ще започва от мястото на заустване на отделните клонове и задължително ще се прави последователно подсвързване на всички действащи отклонения, които се срещат по трасето на канализацията. На изход и вход на съществуващите РШ се предвижда тампониране. Затапването ще се извърши след въвеждане в експлоатация на новата канализация.

Предвидените дейности, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът, предвиден за реализацията на разглежданото ИП, *не попада* в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и *не попада* в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена ЗЗ с код BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. (обн., ДВ, бр.102/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-307/31.03.2021 г. (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021 г.) за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, изм. и доп. със Заповед № РД-714/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението /урбанизирана територия в населено място/, обема и характера /подмяна на съществуващ водопровод и битово-фекална канализация/ на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху най-близко разположената защитена зона с код BG0000273 „Бургаско езеро“ от мрежата Натура 2000, по отношение:

- пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в защитените зони, предвид местоположението, вида и обемът на предвидените дейности, в т.ч. и факта, че дейности са свързани с подмяна;
- трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона;
- нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- нарушаване кохерентността между съседни защитени зони,
- възникване на отрицателен кумулативен ефект върху защитената зона, при реализацията му в комбинация с други в района на въздействие инвестиционни предложения, планове, програми, проекти.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП: „Подмяна на съществуващ водопровод и битово-фекална канализация по ул. „Патриарх Евтимий“, в участъка от ул. „Фердинандова“ до бул. „Сан Стефано“, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в терена **няма пясъчни дюни.**

Настоящото произнасяне по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



