



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3722 (1)
ГР. БУРГАС 05. 02. 2024

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37
ГР. ПЛОВДИВ


КОПИЕ ДО
ОБЩИНА ЦАРЕВО

Относно: Инвестиционно предложение „Кабелна линия 20 kV от ВС „Бисер“, находящ се в ПИ с ид. 44094.502.312, с. Лозенец, общ. Царево до ВС „Оазис“, находящ се в ПИ с ид. 44094.1.71, с. Лозенец, общ. Царево“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3722/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 20 kV от ВС „Бисер“, находящ се в ПИ с ид. 44094.502.312, с. Лозенец, общ. Царево до ВС „Оазис“, находящ се в ПИ с ид. 44094.1.71, с. Лозенец, общ. Царево“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда полагане на нова кабелна линия 20 kV от ВС „Бисер“, находящ се в ПИ с ид. 44094.502.312, с. Лозенец, общ. Царево до ВС „Оазис“, находящ се в ПИ с ид. 44094.1.71, с. Лозенец, общ. Царево. Кабелното трасе ще преминава през следните имоти: започва от ПИ с ид. 44094.502.312 (с НТП „за електроенергийно производство“, 17м), преминава, през ПИ с ид. 44094.502.61 (с НТП „за втростепенна улица“, 47м), ПИ с ид. 44094.502.63 (с НТП „за втростепенна улица“, 235 м), ПИ с ид. 44094.501.231 (с НТП „за втростепенна улица“, 23 м), ПИ с ид. 44094.501.230 (с НТП „за втростепенна улица“, 443 м), ПИ с ид. 44094.501.262 (с НТП „за втростепенна улица“, 26 м), ПИ с ид. 44094.501.263 (с НТП „за втростепенна улица“, 273 м), ПИ с ид. 44094.501.299 (с НТП „за втростепенна улица“, 8 м), ПИ с ид. 44094.501.303 (с НТП „за втростепенна улица“, 237 м), ПИ с ид. 44094.14.978 (с НТП „за втростепенна улица“, 175 м), ПИ с ид. 44094.14.13 (с НТП „за местен път“, 504 м), ПИ с ид. 44094.14.976 (с НТП „за втростепенна улица“, 107 м), ПИ с ид. 44094.14.975 (с НТП „за втростепенна улица“, 119 м), ПИ с ид. 44094.1.127 (с НТП „пасище“, 4м) и достига до ПИ с ид. 44094.1.71 (с НТП „за електроенергийно производство“, 1м). Общата дължината на кабелното трасе ще бъде 2220 м, като то ще се положи подземно в изкоп 0,9 м по тротоари, при пресичане на път в изкоп 1,10 м, а в участъците на мостови съоразения, ще преминава в стоманени тръби, по изградени пасарелки.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотите и кабелното трасе не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най – близо (на 0,26 км) е разположена защитена зона BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020г. (ДВ, бр.19/05.03.2021г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-727/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето (извън границите на защитени зони) и характера на инвестиционното предложение (подземен, линеен обект, преминаващ в сервитута на съществуващи улици и местен път), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху горепосочената най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, **че имотите и трасето не засягат площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище, по отношение на пясъчни дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

