



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-647(4)

ГР. БУРГАС, 18.03.2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Нов БКТП 1x800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ с идентификатор 07079.602.852 по КК, (УПИ VIII – 852, кв. 36 по плана на ПЗ „Север“), гр. Бургас; Два броя кабели 20 kV от съединителни муфи в ПИ с идентификатор 07079.602.854, в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV между ТП „Мони“ – ТП „Бова“ до РУ 20 kV на нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.602.852; Шест броя кабели 0,4 kV от РУ 0,4 kV на нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.602.852 до електромерни табла в същия имот“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-647/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Нов БКТП 1x800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ с идентификатор 07079.602.852 по КК, (УПИ VIII – 852, кв. 36 по плана на ПЗ „Север“), гр. Бургас; Два броя кабели 20 kV от съединителни муфи в ПИ с идентификатор 07079.602.854, в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV между ТП „Мони“ – ТП „Бова“ до РУ 20 kV на нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.602.852; Шест броя кабели 0,4 kV от РУ 0,4 kV на нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.602.852 до електромерни табла в същия имот“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1964(1)/14.07.2022г. за инвестиционно предложение „Изграждане на смесена сграда в УПИ VIII-852 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, община Бургас (ПИ с идентификатор 07079.602.852 по КК)“, с което е постановил, че не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Издадено е Разрешение за строеж № О-13/01.02.2023г. за обект „Смесена сграда със сградни ВиК отклонения и ФЕЦ – етапно строителство. Първи етап: смесена сграда със сградни ВиК отклонения в ПИ с идентификатор 07079.602.852 по КК, УПИ VIII-852, кв. 36 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас“. Разрешението е влязло в сила 17.02.2023г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



С настоящото инвестиционно предложение се предвижда монтаж на нов трафопост, тип БКТП 1х800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ с идентификатор 07079.602.852 по КК, (УПИ VIII – 852, кв. 36 по плана на ПЗ „Север“), гр. Бургас. За присъединяване на новия БКТП към мрежа 20 kV ще се положат два броя кабелни линии 20 kV от съединителни муфи в ПИ 07079.602.854, в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV между ТП „Мони“ – ТП „Бова“ до РУ 20 kV на нов БКТП в ПИ 07079.602.852. От РУ 0,4 kV на нов БКТП в ПИ 07079.602.852 до всяко табло/секция ще бъдат изтеглени по един брой кабел, както следва: за вх. А – секция 1 и 2, вх. Б – секция 1 и 2 – NAY2Y 4x95 mm², общо 4 бр. кабели; за хотел секция 1 и 2 – NAY2Y 4x185 mm², общо два бр. кабели. Кабелите 20 kV ще се положат в изкоп с дълбочина 0,9 м, а кабелите 0,4 kV ще бъдат положени, както следва – свободно в изкопи под тревни площи и под тротоари; по кабелни скари на кота 3,00 в сутерена.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда..

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр.102/2008г.), изм. и доп. със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр.48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-714/28.09.2023г. (Дв, бр.83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето на кабела **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

