



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-625 (1)

ГР. БУРГАС, 20.03.2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС – ЦЕНТЪР

УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Кабел ниско напрежение от ТНН на БКТП „Богдан 2” до ново ЕТ на границата на ПИ с идентификатор 07079.609.15 по КК (УПИ VIII-1371, кв. 101 по плана на ЦГЧ), гр. Бургас за захранване на жилищна сграда в имота”, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС – ЦЕНТЪР

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-625/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабел ниско напрежение от ТНН на БКТП „Богдан 2” до ново ЕТ на границата на ПИ с идентификатор 07079.609.15 по КК (УПИ VIII-1371, кв. 101 по плана на ЦГЧ), гр. Бургас за захранване на жилищна сграда в имота” попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- писмо с изх. № ПД-2247(3)/25.10.2018г. за инвестиционно предложение „Изграждане на многофункционална жилищна сграда и семеен хотел в ПИ с идентификатор 07079.609.15 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“, с което е постановил, че не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;

- писмо с изх. № ПД-2247(8)/26.01.2023г. за инвестиционно предложение „Изграждане на многофункционална жилищна сграда и семеен хотел в ПИ с идентификатор 07079.609.15 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“, с което е постановил, че не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За обект „Многофамилна жилищна сграда и семеен хотел» в ПИ с идентификатор 07079.609.15 по КК, УПИ VIII-1371, кв. 101 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас има Разрешение за строеж № П-23/19.04.2019г., издадено от архитект при Община Бургас. Разрешението е влязло в сила на 08.05.2019г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



С настоящото инвестиционно предложение се предвижда външно ел. захранване на обект „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 07079.609.15 по КК (УПИ VIII-1371, кв. 101 по плана на ЦГЧ), гр. Бургас. За целта ще се монтира ново електромерно табло ЕТ 10МЗТ+ТТ на границата на имота. Новото ЕТ ще се захрани с кабел NAY2Y – 4x240 mm² от ТНН на ТП „Богдан 2“. Трасето на кабелната линия ще минава през ПИ с идентификатори: 07079.609.16 «за друг обществен обект, комплекс» (в сервитута на съществуващи кабели НН); 07079.609.257 „за второстепенна улица», ул. „Средна гора“; 07079.609.268 «за второстепенна улица», ул. „Оборище“ и 07079.609.256 «за второстепенна улица», ул. „Средна гора. Кабелите ще се положат и изтеглят в изкоп 0,4м/0,8 м, непосредствено в земя под тротоарните настилки на ул. „Средна гора“ и в PVC тръба ø160 мм, положена в изкоп 0,45м/1,1м, при пресичане на ул. „Оборище“.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда..

ПИ с идентификатор 07079.609.15 по КК (УПИ VIII-1371, кв. 101 по плана на ЦГЧ), гр. Бургас и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. (ДВ, бр.108/2008г.), изм. и доп. със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-718/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето на кабела **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

