



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-473 (9)  
ГР. БУРГАС

25. 03. 2024

ДО  
„ВИН.С.ИНДУСТРИЙС“ ООД  
С. ЦЕРКОВСКИ  
ОБЩИНА КАРНОБАТ

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА КАРНОБАТ

**Относно:** Инвестиционно предложение „Изграждане на „БКТП „ВИН. С.-1“ 1х2000кVA 0.66/20кV, БКТП „ВИН. С.-2“ 1х1600кVA 0,66/20кV и външно кабелно ел. захранване 20 кV, с кабел NA2XS (F) 2Y 3х1х185 mm<sup>2</sup>, обслужващи Фотоволтанчна електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 3,4 MW, само за собствено потребление в УПИ I-182,183,184,185,186,187,188 по плана на с. Венец, кв. 127 (идентичен с ПИ с идентификатор 10625.127.190 по КК), Община Карнобат”, с възложител: „ВИН.С.Индустрийс“ ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-473/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на „БКТП „ВИН. С.-1“ 1х2000кVA 0.66/20кV, БКТП „ВИН. С.-2“ 1х1600кVA 0,66/20 кV и външно кабелно ел. захранване 20 кV, с кабел NA2XS (F) 2Y 3х1х185 mm<sup>2</sup> 3х1х185кв.мм, обслужващи Фотоволтанчна електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 3,4 MW, само за собствено потребление в УПИ I-182,183,184,185,186,187,188 по плана на с. Венец, кв. 127 (идентичен с ПИ с идентификатор 10625.127.190 по КК), Община Карнобат” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

За имота, предмет на инвестиционното предложение, Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- Решение № БС-47-Е0/08.06.2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, с характер да не се извършва ЕО за план „Изменение на ПУП ПРЗ за УПИ I-182, УПИ II-183, УПИ III-184, УПИ IV-185 и УПИ V-186, кв. 127 по плана на Промислен комплекс „Церковски“, с. Венец, Община Карнобат (ПИ с идентификатори 10625.127.182, 10625.127.183, 10625.127.184, 10625.127.185, 10625.127.186) и ПИ с ид. 10625.127.187 и 10625.127.188 по КК на с. Венец, Община Карнобат, с цел обединяване на имотите в един нов УПИ, с отреждане „за електроенергийно производство“, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала“. **Решението е в срок на правно действие.**

- Писмо с изх №ПД-649(11)/18.05.2023 г. за ИП „Изграждане на ФЕЦ за собствено потребление с мощност 3,4 MW в ПИ с идентификатор 10625.127.190 по КК на с. Венец, Община Карнобат“, с което е съобщено на възложителя, че за ФЕЦ в имота вече е проведена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, и че не е необходимо ново произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас по реда на Глава шеста от ЗООС и Глава втора от Наредбата за ОС.


С инвестиционното предложение се предвижда монтаж на 2 бр. нови БКТП „ВИН. С. -1“ 1 х 2000 кVA 0.66/20 кV и БКТП „ВИН.С.-2“ 1х1600 кVA 0,66/20 кV в УПИ I-

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





182,183,184,185,186,187,188, кв 127 по плана на с. Венец, общ. Карнобат (ПИ с идентификатор 10625.127.190 по КК). Новите БКТП ще се електрозахранят, чрез изтегляне на нов кабел 20 kV, тип NA2XS (F) 2Y 3x1x185 mm<sup>2</sup> от БКТП „ВИН. С.-1“ до БКТП „ВИН. С.-2“ и от БКТП „ВИН. С.-2“ до нова БКЗРУ. Между новомонтираните БКТП ще се изгради нова тръбна мрежа с 2 бр. нови PVC тръби и 3 бр. нови кабелни шахти – НШ 19, 20 и 21 и ще се направи връзка между НШ 21 и НШ 3 отново с 2 бр. тръби. Предвижда се и изтегляне на нов кабел 20 kV, тип NA2XS (F) 2Y 3x1x185 mm<sup>2</sup> от нов БКТП ВИН.С.-2 (изтеглен в свободна тръба в изградената съгласно становище на ЕР ЮГ 4576852/05.07.2023г. нова тръбна мрежа) до нова БКЗРУ (по друг проект). Кабелната мрежа по настоящият проект ще се реализира само в ПИ с ид. 10625.127.190 по КК на с. Венец, Община Карнобат.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и кабелното трасе не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. **Попадат** в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) – защитена зона BG0000205 „Стралджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-380/15.05.2020г. на министъра на околната среда и водите, (ДВ, бр. 50/2020г.) и в защитена зона BG0002028 „Комплекс Стралджа“ за опазване дивите птици, обявена със Заповед №РД-550/05.09.2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 83/2008г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите на защитена зона BG0002028 „Комплекс Стралджа“ за опазване дивите птици и защитена зона BG0000205 „Стралджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определени със заповедите им за обявяване.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота (част от промишлен комплекс Церковски), приключилите процедури и характера на инвестиционното предложение (изграждане на БКТП и кабелна линия за електрозахранване на ФЕЦ, разгледан по екологичното законодателство и за който има издадено Решение № БС-47-Е0/08.06.2022 г.), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху горепосочените защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

