



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2670 (15)
ГР. БУРГАС, 25. 03. 2024

ДО
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
ПЛ. „ХАН КРУМ“ № 2
ГР. СОЗОПОЛ

На Ваш изх. № 32-00-76-1/2024г.

Относно: инвестиционно предложение (ИП) „Напорен резервоар и отклонение към него от главен водопровод, за питейно водообеспечаване на с. Равадиново, община Созопол“, с възложител: ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2670(13)/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП „Напорен резервоар и отклонение към него от главен водопровод, за питейно водообеспечаване на с. Равадиново, община Созопол“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за *ОС*.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение № БС-133-ЕО/04.11.2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план „ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за напорен резервоар и отклонение към него от главен водопровод, за питейно водообеспечаване на с. Равадиново, община Созопол“, с възложител: Община Созопол“, с което е постановено да не се извършва екологична оценка при спазване на условията, заложени в цитираното Решение. Към датата на издаване на настоящото писмо, Решение № БС-133-ЕО/04.11.2022г. е в срок на правно действие, съгласно нормативната уредба.

С настоящото инвестиционно предложение се предвиждат дейности по изграждане на напорен резервоар с обем 900куб.м, довеждащ и пълнец тръбопровод с дължина по 850м и път за достъп до резервоара с дължина 410м. Целта е питейно водообеспечаване на с. Равадиново, община Созопол. Съоръженията ще се изградят в землището на гр. Созопол, както следва:

- трасе на довеждащ водопровод и пълнец тръбопровод в ПИ с идентификатор 67800.13.556 по КК;
- трасе на довеждащ и пълнец тръбопровод в ПИ с идентификатор 67800.14.109 по КК;
- трасе на довеждащ и пълнец тръбопровод в ПИ с идентификатор 67800.14.95 по КК;



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перуница“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



- трасе на довеждащ и пълнещ тръбопровод в ПИ с идентификатор 67800.14.94 по КК;
- трасе на довеждащ и пълнещ тръбопровод в ПИ с идентификатор 67800.14.93 по КК;
- трасе на довеждащ и пълнещ тръбопровод в ПИ с идентификатор 67800.14.107 по КК;
- осъществяване на връзка с главен водоснабдителен тръбопровод от язовир „Ясна поляна“ и съществуващ довеждащ водопровод за с. Равадиново в ПИ с идентификатор 67800.14.96 по КК;
- трасе на довеждащ и пълнещ тръбопровод и пътен достъп в ПИ с идентификатор 67800.14.154 по КК;
- трасе на довеждащ и пълнещ тръбопровод в ПИ с идентификатор 67800.14.157 по КК;
- разполагане на напорен резервоар с обем 900 куб. м и обособяване на санитарно-охранителна зона Пояс I около съоръжението в ПИ с идентификатор 67800.14.152 по КК;
- отклонение към старата и новата част на в. з. „Куку Баер“ в ПИ с идентификатор 67800.14.301 по КК.

Напорният резервоар ще има автоматизирана система за пълнене, изпразнителни тръбопроводи, преливни тръбопроводи, разходомерни устройства на пълнения и довеждащите тръбопроводи. Пълненият тръбопровод за резервоара – отклонение от главен водоснабдителен тръбопровод от язовир „Ясна поляна“ ще е с дължина 850м, диаметър DN225, PN16, HDPE. Довеждащият тръбопровод от резервоара – връзка със съществуващия довеждащ водопровод за с. Равадиново ще е с дължина 850м, диаметър DN200, DN180, HDPE. Отклонението от в. з. „Куку Баир“ ще е с дължина 100м, диаметър DN160, DN90, PN10, HDPE. Преливно-изпразнителния тръбопровод заустен в сухо дере, приток на р. Равадинска ще е с обща дължина 170м, тръбопроводи с диаметър DN160, PN10, HDPE и земна канавка с дължина 140м. Тръбопродите ще се положат в изкопи с дълбочина 1,70м. Изкопът за резервоара ще е с дълбочина до 3,00м. Пътят за достъп ще е с дължина 405м и ширина 4,00м, с трошенокаменна настилка.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (оценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотите **не попадат** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. **Popadat** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0002077 “Бакъръка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. (обн., ДВ бр.49/ 2010г.), Заповед № РД-563/22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването и изменението ѝ.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, проведената процедура в РИОСВ-Бургас, действащото Решение на директора на Инспекцията и характера на заявленото инвестиционно предложение (изграждане на общински обект от първостепенно значение), считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. При осъществяването на инвестиционното предложение (линеен, подземен обект) не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете диви птици, предмет на опазване в защитената зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **оценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявлените параметри на инвестиционното предложение „Напорен резервоар и отклонение към него от главен водопровод, за питейно водообеспечаване на с. Равадиново, община Созопол“, с възложител: ОБЩИНА СОЗОПОЛ и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перуница“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



