



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-793 (91)

ГР. БУРГАС 28. 03. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Външно електрозахранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.820.1547 по КК на град Бургас, кв. Сарафово, община Бургас“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-793/2024 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Външно електрозахранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.820.1547 по КК на град Бургас, кв. Сарафово, община Бургас“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

За сградата, обект на електрозахранване, са издадени:

- Писмо с изх. № ПД-2650(1)/31.10.2018 г. на Директора на РИОСВ-Бургас за „Частично изменение на ПУП-ПРЗ и ПУР за ПИ № 07079.820.875, ПИ № 07079.820.874 и ПИ № 07079.820.1459 по КК на град Бургас, кв. Сарафово, с цел обединяване на имотите в един общ УПИ и изграждане на жилищна сграда“, с което е определено, че плана не очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

- Разрешение за строеж № 52/06.08.2021 г. за: „Жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.820.1547 по КК на град Бургас, кв. Сарафово, община Бургас, издадено от гл. архитект на Община Бургас.

С настоящото предложение, се предвижда полагане на кабели ниско напрежение /НН/ от съединителни муфи в точката на разкъсване на съществуващ кабел НН, до нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/, монтиран до ПИ с идентификатор 07079.820.1194 по КК. Кабелна линия НН от нов КРШ, монтиран до ПИ с идентификатор 07079.820.1194 по КК, до



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



ново електромерно табло, монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.820.1547 по КК на град Бургас, кв. Сарафово, община Бургас, за захранване на жилищната сграда в имота. За целта ще се разкъса съществуваща кабелна линия ниско напрежение с кабел тип NAY2Y-J 4x185 кв. мм. Кабела ще се муфира в точката на разкъсване и ще се въведе в нов КРШ. От новия КРШ ще се изтегли нова кабелна линия НН с кабел NAY2Y-J 4x95 кв. мм до ново електромерно табло тип 17M2T. Трасето на кабела ще премине през следните имоти: ПИ с идентификатор 07079.820.968 по КК /вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица/ и 07079.820.973 по КК /вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица/.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Елементите на инвестиционното предложение (нов КРШ, трасе на кабел) не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (на 2,56 км) е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-718/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (в населено място, извън защитени зони) и характера на настоящото инвестиционно предложение (ел. захранване на съществуваща сграда), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху цитираната защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



ISO 9001



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

