



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-374 /7/

ГР. БУРГАС

18. 04. 2024

ДО

Г-Н НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

УЛ. „ЕДЕЛВАЙС“ № 10

ГР. НЕСЕБЪР

на ваш изх. № Н1-ОА1-440/02.02.2022 г.

КОПИЕ ДО

Г-Н ЯВОР ДИМИТРОВ

ДИРЕКТОР НА

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

ГР. ВАРНА, УЛ. „АЛ. ДЯКОВИЧ“ № 33

на ваш изх. № 05-10-1420/А3/05.04.2024г.

**Относно:** инвестиционно предложение /ИП/: „Изграждане на Канализационна помпена станция за УПИ VIII общ, кв. 54 по плана на гр. Несебър, поземлен имот с идентификатор 51500.502.561 по КК на гр. Несебър“ и обект „Улична канализация ППф Ø315, SN8, канализационен тласкател ПЕВП Ø 110, PN8 за УПИ VIII общ, кв. 54“, с възложител: Община Несебър

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-374/07.02.2024 г. в РИОСВ-Бургас за горесцитираното ИП, което приемам като уведомление по чл. 10. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС и допълнително внесена информация с вх. № ПД-374/01.03.2024 г., на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

ИП: „Изграждане на Канализационна помпена станция за УПИ VIII общ, кв. 54 по плана на гр. Несебър, поземлен имот с идентификатор 51500.502.561 по КК на гр. Несебър“ и обект „Улична канализация ППф Ø315, SN8, канализационен тласкател ПЕВП Ø 110, PN8 за УПИ VIII общ, кв. 54“, **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на канализация за УПИ VIII, общ., кв. 54 по плана на гр. Несебър с идентификатор 51500.502.561 по КК на гр. Несебър, канализационен тласкател и канализационна помпена станция (КПС) за УПИ VIII общ., кв. 54 по плана на гр. Несебър с идентификатор 51500.502.561 по КК на гр. Несебър. Дължината на новата канализация е 43.45 м.

Съгласно нуждите на КПС е разработена следната технологична сграда на три нива, като от Кота 0.00 са достига до Кота -2.40 и Кота - 4.60 чрез стоманометални стълби. На Кота





0.00 е проектиран санитарен възел за нуждите на обслужващия персонал на обекта. Канализационният тласкател ще се изпълни с тръби ПЕВП ф110 и ще се включи в съществуващата ревизионна шахта (РШ) към съществуваща улична канализация.

Новата улична канализация ще се изпълни от тръби ППф315, SN8 и ще се включва в РШ, чрез която отпадъчната вода ще се отвежда към канална помпена станция. Дълбочината на полагане на уличната канализация ще е от 1,40 до около 6,00м.

За водоснабдяване на имота с вода за питейно-битови и технологични нужди (за измиване на черпателен резервоар) се предвижда изграждане на водопроводно отклонение с тръби ПЕВП ф32. Отпадните води от обслужващите имоти ще се отвеждат чрез изграждане на улична канализация, която ще се включва към КПС. От КПС отпадните води с тласкател с дължина 127,40 ще се отвеждат и включват към съществуващата канализация.

На основание чл.4а от НУРИОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Варна за горесцитираното инвестиционно предложение. Съгласно писмо на Директора на БДЧР – Варна с изх. № 05-10-1420/АЗ/05.04.2024 г. настоящото инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни 2016-2021г. и спрямо Плана за управление на риска от наводнения 2022-2027г.

На основание чл. 140 от ЗУТ е издадена Виза от Гл. архитект на Несебър, с която се допуска проектиране на КПС в УПИ VIII общ, кв. 54 по плана на гр. Несебър, поземлен имот с идентификатор 51500.502.561 по КК на гр. Несебър“ и обект „Улична канализация ППф Ø315, SN8, канализационен тласкател ПЕВП Ø 110, PN8 за УПИ VIII общ, кв. 54.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на ИП, **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентирани с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът, предвиден за реализация на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с код BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър“, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР и одобрена със Заповед № 400/12.07.2016 г. (обн. ДВ, бр. 58/2016 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-720/2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението /територия, извън Натура 2000 места/, обема и характера /изграждане на канализационна помпена станция, улична канализация, канализационен тласкател/ на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху най-близко разположената защитена зона с код BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър“от мрежата Натура 2000, **по отношение на:**

- пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона, тъй като реализацията му не засяга територия на защитена зона и не се намира в близост с нейна границата,
- трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в най-близко разположената ЗЗ;
- нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;;



- предвиденото ИП не предполага възникване на отрицателен кумулативен ефект върху защитената зона, при реализацията му в комбинация с други одобрени в района на въздействие инвестиционни предложения, планове, програми, проекти.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП: „Изграждане на Канализационна помпена станция за УПИ VIII общ, кв. 54 по плана на гр. Несебър, поземлен имот с идентификатор 51500.502.561 по КК на гр. Несебър“ и обект „Улична канализация ППф Ø315, SN8, канализационен тласкател ПЕВП Ø 110, PN8 за УПИ VIII общ, кв. 54“ **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в терена **няма пясъчни дюни.**

Настоящото произнасяне по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

*Приложение:* Копие на писмо на Директора на БДЧР – Варна с изх. № 05-10-1420/А3/05.04.2024г.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
Директор на РИОСВ-Бургас









# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

вх. № 05-10-1420/11.03.2024 г.

Recoverable Signature

X 05-10-1420/A3/05.04.2024...

Signed by: Rositsa Ivanova Geneva

ДО  
ГОСПОДИН ПАВЕЛ МАРИНОВ  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

**На Ваш Изх. №ПД-374/5/11.03.2024г.**

**ОТНОСНО:** *Инвестиционно предложение за обект „Канализационна помпена станция за УПИ VI общ., кв. 54 по плана на гр. Несебър, поземлен имот с идентификатор 51500.502.561 по КК на гр. Несебър“ и обект „Улична канализация ППф Ø315, SN8, канализационен тласкател ПЕВП Ø 110, PN8 за УПИ VI общ., кв. 54“, с възложител: Община Несебър*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРИНОВ,**

В Басейнова дирекция „Черноморски район“ е постъпило писмо за ИП за изграждане на канализация за УПИ VIII, общ., кв.54 по плана на гр. Несебър с идентификатор 51500.502.561 по КК на гр. Несебър, канализационен тласкател и канализационна помпена станция за УПИ VIII общ., кв.54 по плана на гр. Несебър с идентификатор 51500.502.561 по КК на гр. Несебър. Новата улична канализация ще се изпълни от тръби ППф315, SN8 и ще се включва в РЩ, чрез която отпадъчната вода ще се отвежда към канална помпена станция. Дълбочината на полагане на уличната канализация ще е от 1,40 до около 6,00м.

В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРБ (трети цикъл на управление на водите съгласно РДВ). Проектът на ПУРБ 2022-2027 за Черноморски район е публикуван за консултации с обществеността и е публично достъпен на официалната интернет страница на БДЧР.

Съобразно § 6 от Преходните и заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите, ПУРБ за периода 2016-2021 г. се прилага до приемането на актуализирания план по реда на чл. 159, ал. 3 от Закона за водите.

В тази връзка настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в Черноморски басейнов район и съгласно изискванията на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите:

- ПУРБ 2016-2021г., приет с Решение № 1107/29.12.2016г. на Министерски съвет;
- ПУРН 2022-2027г., приет с Решение № 944/29.12.2023г. на Министерски съвет.

### **I. По отношение на ПУРБ за Черноморския басейнов район 2016 – 2021г.:**

**1. Информация за състоянието на засегнатото водно тяло, определените цели и предвидени мерки в ПУРБ, имащи отношение към конкретното ИП:**

Инвестиционното предложение попада в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло, неанализиран участък, в което няма обособени водни течения по смисъла на Рамкова директива за водите;



- Подземно водно тяло „Порови води в кватернера на р. Хаджийска“ с код BG2G000000Q006, определено в добро количествено и химично състояние. За тялото са поставени следните цели свързани със: Запазване на добро количествено и химично състояние.

- Подземно водно тяло „Порови води в кватернера на р. Хаджийска“ с код BG2G000000N020, определено в добро количествено и химично състояние. За тялото са поставени следните цели свързани със: Запазване на добро количествено и химично състояние.

- Подземно водно тяло „Пукнатинни води в K2t cn-st-Бургаска вулканична северно и западно от Бургас“ с код BG2G000000K2034, определено в добро количествено и лошо химично състояние по показател NO<sub>3</sub> и Fe. Тялото е определено в риск по химично състояние с приложено изключение от постигане на добро състояние на основание чл. 156г, т. 2 и т. 3 от Закона за водите (чл. 4.5. от РДВ). Поставени цели: предотвратяване влошаването на химичното състояние по показателите NO<sub>3</sub>, намаляване под ПС, обръщане на посоката на възходящата тенденция; опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро химично състояние; Запазване на добро количествено състояние; опазване на добро състояние в зоните за защита на водите около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване чрез спазване на забраните и ограниченията в Наредба 3/16.10.2000 г. за СОЗ.

***В Програмата от мерки към ПУРБ за Черноморски район 2016-2021г. са заложили следните мерки с конкретни действия, имащи отношение към конкретния ИП.***

- Мярка: „Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения“ с дейност: „Оценка на допустимостта на нови инвестиционни намерения съгласно ПУРБ“.

- Мярка: „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места с предвидените действия: Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж., „Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние“.

- Мярка: „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води“ с действие: Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.

- Мярка: „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места“ с предвидено действие: „Забрана за включване на нови потребители, заустващи отпадъчни води, към канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания в случаите, когато не може да се осигури отвеждането и/или пречистването им“.

- Мярка: „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ с предвидено действие: „Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“.

- Мярка: „Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества“.

Допълнителна информация е подробно представена в Раздел 7 на Програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021г., налична на интернет страницата на БДЧР.

***2. Наличие на зони за защита на водите по чл. 119а от ЗВ, СОЗ и специфични изисквания и мерки в ПУРБ:***

***2.1. Зони за защита на водите, съгласно чл.119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ):***



- Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 1 от ЗВ с код: BG2DGW000000Q006 и BG2DGW000000K2034;
- Територията на ИП попада в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал.1, т.3 от ЗВ;
- Територията не попада в зона, за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми, съгласно чл. 119а, чл.1, т.2, т.4 и т.5 от ЗВ;

2.2. Санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди:

Дейностите, предвидени в ИП попадат в пояс II на СОЗ около минерален водоизточник Б-20, Б-88 и мин. находище Съдиево, учредена със Заповед на Министъра на околната среда и водите РД 877/25.08.2004г.

Заповедите за учредяване на СОЗ около минералните водоизточници, включително забраните и ограниченията за извършване на дейности в тях, са публикувани на интернет страницата на МОСВ в раздел „Води“ („Минерални води“/ „Находища на минерални води“), „Информация за находищата–изключителна държавна собственост“, <https://www.moew.government.bg/bg/vodi/mineralni-vodi/mineralni-vodi/>.

### 2.3 Защитени зони по чл. 12 от ЗБР и ЗЗТ:

- ИП не попада в защитена зона по НАТУРА 2000;
- ИП не засяга защитени територии, определени по ЗЗТ.

В Програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. са заложени следните мерки имащи отношение към ИП:

#### ***В Програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. са заложени следните мерки:***

- Мярка: „Забрани и органичния за изпълнение на дейности в зони за защита на питейните води и в определените санитарно - охранителни зони (СОЗ) и буферни зони около водоземни съоръжения/ системи“ с действия: „Контрол на ограниченията и забраните в границите на СОЗ и на зони за защита на питейните води“; „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение № 3 към Националния каталог от мерки“.

- Мярка: „Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРБ да не противоречат на режимите на защитените зони, постановени със заповедите за обявяването и плановите за управлението им, както и на режимите на защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването и плановите за управлението им“.

### ***3. Информация за последната годишна оценка на състоянието на водното тяло по данни от провеждания мониторинг на водите и заключение относно наличието на данни за влошаване или подобряване на състоянието на водното тяло спрямо оцененото в ПУРБ.***

Съгласно данни от проведения мониторинг за 2022 г. подземно водно тяло с код BG2G000000Q006 е определено в добро количествено и химично състояние. Наблюдава се тенденция към запазване на състоянието на водното тяло спрямо оцененото в ПУРБ.

Съгласно данни от проведения мониторинг за 2022 г. подземно водно тяло с код BG2G000000N020 е определено в добро количествено и химично състояние. Наблюдава се тенденция към запазване на състоянието на водното тяло спрямо оцененото в ПУРБ.

Съгласно данни от проведения мониторинг за 2022 г. подземно водно тяло с код BG2G000000K2034 е определено в добро количествено и лошо химично състояние. Наблюдава се тенденция към запазване на състоянието на водното тяло спрямо оцененото в ПУРБ.



**4. Информация за съществуващ и разрешен натиск и неговите параметри, който предизвиква или се очаква да предизвика въздействие върху засегнатото водно тяло и/или тела в района на инвестиционното предложение.**

Следните видове натиск оказват въздействие върху подземно водно тяло с код BG2G000000Q006 точков – депа, ББ кубове, кариери и дифузни: инфраструктура без канализации, земеделски земи обработваеми, смесени земеделски площи, ферми, дренажи от градове.

Следните видове натиск оказват въздействие върху подземно водно тяло с код BG2G000000N020 точков – депо и дифузни: инфраструктура без канализации, земеделски земи обработваеми, смесени земеделски площи, ферми, дренажи от градове.

Следните видове натиск оказват въздействие върху подземно водно тяло с код BG2G000000K2034 - антропогенен натиск-историческо замърсяване; точкови източници на замърсяване – ГПОСВ, кариери, депа за отпадъци, ферми, складове и др. селскостопански обекти и дифузни източници на замърсяване – селско стопанство, населени места без канализации, дренажи от градове, ферма, мини и кариери.

Съгласно наличната информация в БДЧР, в района на ИП (обхват до 1 км) няма разрешени въздействия за подземното водно тяло от обхвата на БДЧР.

Актуална информация за съществуващи и разрешени въздействия е налична в раздел „Регистри“ на интернет страницата на БДЧР (<https://www.bsbd.bg/bg/register.html>).

**4.1. Оценки по чл.26 по Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземни води.**

ИП не е пряко свързано с водовземане.

**4.2. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.**

Дейностите не включват водовземане от подземни водни тела.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.**

Реализирането на дейността няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че:

- бъдат спазени нормативните изисквания и мерки, посочени в т. I, II и III от настоящето становище;
- не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.**

За настоящето становище не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС. Дейностите по техническия проект не се очаква да доведат до изменение на хидроморфологичните характеристики на водното тяло и до нови негативни промени в състоянието му.

**7. Заключение за допустимостта относно ПУРБ.**

ИП е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни 2016-2021 г., при спазване на предвидените мерки и законови изисквания посочени в настоящето становище.

**II. По отношение на ПУРН за Черноморския басейнов район 2022 – 2027г.:**

**1. Информация за Район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), определен в действащия ПУРН.**

Съгласно извършената актуализация на РЗПРН за периода 2022-2027 г. и Заповед №РД-803/10.08.2021 г. на министъра на околната среда и водите, предвидените дейности попадат в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на



БДЧР с код: BG2\_APSFR\_BS\_06 и наименование „Черно море - от гр. Свети Влас до гр. Поморие“ и се залива при трите моделирани сценарии с периоди на повторяемост 20, 100 и 1000 години. Изготвените карти на заплахата и на риска от наводнения са публикувани на интернет страницата на БДЧР в Раздел ПУРН.

Съгласно извършената в ПУРН интерпретация на риска, въз основа на интерпретиране на получената потенциална щета, районът е определен във „висока“ степен на риск, за която се препоръчва да не се разрешава или разширява съществуваща застроена площ, в която се задържат лица или животни. За съществуващата застроена площ да се направи и изпълни проект за специални мерки срещу наводнение, които да осигурят съответното намаляване на риска (намаляване на уязвимостта) или да се разработи програма за преместване на този обект.

## **2. Мерки в ПУРН, касаещи ИП:**

В ПоМ на ПУРН, няма заложени конкретни мерки, касаещи ИП, но са заложени основни мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво басейново управление.

Допълнителна информация е представена в раздел „ПУРН“, Приложение Ж – Национална програма за изпълнение, публикувана на официалната интернет страницата на БДЧР.

## **3. Преценка дали реализацията на ИП има възможност да увеличи риска от наводнения.**

Предвидените дейности нямат потенциал за увеличаване на определения риск от наводнения.

## **4. Заключение за допустимостта на ИП относно ПУРН.**

Инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения 2022-2027г.

## **III. По отношение изискванията на Закона за водите и подзаконовата нормативна уредба:**

### **1. Забрани и изисквания в ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му, касаещи реализирането на проекта:**

- ПИ с идентификатор №51500.502.561 не граничи с води и водни обекти, от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения;
- Водоснабдяването на имота ще се осъществи от водопроводната мрежа на населеното място, посредством сградно водопроводно отклонение;
- По отношение на отпадъчните води, инвеститорът предвижда изграждане на улична канализация за УПИ VIII, общ., кв.54 по плана на гр. Несебър с идентификатор 51500.502.561, дължина 127,40, която ще се изпълни от тръби ППф315, SN8 и ще се положи на дълбочина от 1,40 до 6,00 m, изграждане на канализационен тласкател ПЕВПф110, PN10, който ще отвежда отпадъчните води до канално помпена станция за битови води със ЗП – 111,27 m<sup>2</sup>, като оттам отпадъчните води ще се отвеждат към съществуващата канализационна система на гр. Несебър.

### **2. Заключение за допустимостта на ИП съобразно ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му**

1. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/2000 г. за СОЗ.

2. Съгласно чл.198о от Закона за водите стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги



на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК-оператори по реда на Закона за водите и на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

3. Съгласно чл.125 от Закона за водите, в канализационните мрежи и пречиствателните станции за отпадъчни води се включват само отпадъчни води, които могат да бъдат пречистени при съществуващата технологична схема на пречиствателната станция.

4. В съответствие с разпоредбите на чл.125а от Закона за водите, се забранява включването на нови потребители, заустващи отпадъчни води, към канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания в случаите, когато канализационната система не може да осигури отвеждането и пречистването им.

5. Съгласно чл.127 от ЗВ при проектиране, изграждане, реконструкция, модернизация и разширение на канализации на населени места едновременно се проектират, изграждат, преустройват и разширяват необходимите съоръжения за пречистване на отпадъчните води.

6. При въздушно преминаване на съоръженията над воден обект, следва да се спазват изискванията на чл.58, ал.1, т. 3 от Закона за водите, съгласно който разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция. В случай, че дейностите, предвидени в проекта, се извършват във воден обект, е необходимо издаване на разрешително по реда на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ.

7. Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма, съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ.


8. Съгласно чл.118а и чл.118в от ЗВ за опазване на подземните води от замърсяване се забранява пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води.

9. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.

10. При извършване на строително-монтажни дейности следва да се прилагат най-добри налични практики за недопускане на замърсяване на водните тела.

11. Да се изпълняват приложимите мерки в Програмата на мерки към ПУРБ 2016-2021 г., ПУРН 2022-2027 г., Становище по ЕО на ПУРБ №6-2/2016 г. и Становище по ЕО на ПУРН №9-6/2023г.

С уважение,

 Recoverable Signature

**X** инж. Явор Димитров

Директор на  
Басейнова дирекция "Черноморски район"  
Signed by: Yavor Maksimov Dimitrov