



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1990 (1) 0 2 -08- 2017  
ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ №37

ГР. ПЛОВДИВ

**Относно:** Инвестиционно предложение „Кабел 20kV, тип NA2XS(F)2Y 3x(1x185mm<sup>2</sup>) от съединителни муфи на съществуващ кабел 20kV БКТП „Обзор“ - ЖР стълб № 321 на ВЕП „Обзор,, до БКТП „Плевен 2“, находящ се в ПИ53045.501.34 по КК на гр. Обзор, Община Несебър“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

Във връзка с внесената от Вас документация с Вх.№ ПД-1990/2017г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС*, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Кабел 20kV , тип NA2XS(F)2Y 3x(1x185mm<sup>2</sup>) от съединителни муфи на съществуващ кабел 20kV БКТП „Обзор“ - ЖР стълб № 321 на ВЕП „Обзор,, до БКТП „Плевен 2“, находящ се в ПИ53045.501.34 по КК на гр. Обзор, Община Несебър“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се кабел 20kV , тип NA2XS(F)2Y 3x(1x185mm<sup>2</sup>) от съединителни муфи на съществуващ кабел 20kV БКТП „Обзор“ - ЖР стълб № 321 на ВЕП „Обзор,, до БКТП „Плевен 2“, находящ се в ПИ53045.501.34 по КК на гр.Обзор, Община Несебър.

Присъединяването на БКТП „Плевен 2“, находящ се в ПИ53045.501.34 по КК на гр.Обзор ще се осъществи , като съществуващ кабел 20kV БКТП „Обзор,, - ЖРстълб № 321 на ВЕП „Обзор“ се разкъса и муфира с 1бр.кабел , тип NA2XS(F)2Y 3x(1x185mm<sup>2</sup>), който ще се положи до БКТП „Плевен 2“. Участъка от мястото на разкъсване на съществуващия кабел 20kV до ЖР стълб № 321 на ВЕП „Обзор,, ще се ликвидира.

Кабелът ще се положи в изкоп с размери : 0,9/ 0,4м. При пресичане на уличните платна кабелът ще се изтегли в PVC тръби ф160 , положени в изкоп 1,1/ 0,4м. Дължината на кабелното трасе е 310м.

Инвестиционното предложение не е включено в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г., с изм.) и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето, предвидено за реализация на разглежданото инвестиционно предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и



в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко е разположена защитена зона BG0002044 „Камчийска планина” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 23/2012 г.), изм. със Заповед № РД-77/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, *няма вероятност* от отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че площта няма характеристика на пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС**

