



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1534 (1)

ГР. БУРГАС

16-06-2017

ДО

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД

ГР. СОФИЯ

РАЙОН ВИТОША

БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 201

Относно: Инвестиционно предложение „Цялостна реконструкция на открита разпределителна уредба (ОРУ) 110kV на територията на ел. подстанция Карнобат, УПИ I, кв. 9 по УРП на ПЗ „Север“, гр. Карнобат“ с възложител: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с Вх.№ ПД-1534/2017г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС*, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Цялостна реконструкция на открита разпределителна уредба (ОРУ) 110kV на територията на ел. подстанция Карнобат, УПИ I, кв. 9 по УРП на ПЗ „Север“, гр. Карнобат“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Настоящото инвестиционно предложение предвижда дейности, свързани с цялостна реконструкция в рамките на съществуващата площадка за ОРУ 110 kV, на територията на подстанция Карнобат и изграждане на автоматична противопожарна система за пожарогасене.

Откритата разпределителна уредба 110 kV е изградена по схема „двойна шинна система с помощни портали разположени между двете шини и двустранно на присъединенията“ в обем 14 присъединения.

Обемът на работите в рамките на реконструкцията е както следва:

- 6 (шест) съществуващи полета за ЕП 110 kV;
- 1 (едно) ново изводно поле за ЕП 110 kV Пирне;
- 2 (две) резервни изводни полета;
- 2 (две) полета за силови трансформатори 110/20 kV-25 MVA;
- 2 (две) полета за мерене на шини;
- 1 (едно) поле за шиносъединителен прекъсвач;
- 1 (едно) поле за трафовъвод за автотрансформатор 220/110/10.5 kV.

Схемата на уредбата се запазва като „Двойна шинна система“. Запазва се съществуващия фазов ред на шинните системи и изводните полета. Предвиждат се строително-ремонтни работи (СРР), които да осигурят успешното функциониране на подмененото оборудване в командна и релейна зали, както и подобряване на работната среда в тях. Ще бъдат изградени

заземителна и мълниезащитна инсталация. Предвижда изграждането на маслосборна канализация за отвеждане на маслото от леглата на трансформаторите и площадкова дъждовна канализация с открити отводнителни канали с решетки, чрез които ще се отвеждат повърхностните води от отводняването на терените, пътищата и водите попаднали в кабелните канали.

Реконструкцията на съществуващите ВЛ 110 kV ще се изпълни по съществуващите им трасета. С предвидените дейности не се променя производственото предназначение на обекта.

Инвестиционното предложение **не е включено** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г., с изм.) и **не подлежи** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо разположената защитена зона е BG0000196 "Река Мочурица" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2.03.2007 г. (ДВ., бр.21/2007г.), промяна с Решение №811/16.11.2010г. (ДВ бр. 96/2010 г.)

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаната защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

