



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2538 \1\ 11. 10. 2017  
ГР. БУРГАС

ДО  
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД  
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ” №37

**Относно:** инвестиционно предложение „Монтаж на трафопост, тип БКТП 2x800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ 07079.820.1142 по КК на гр. Бургас - УПИ II-13, кв. 79 по плана на кв. Сарафово; Кабел 20 kV от БКТП "709" до нов БКТП в ПИ 07079.820.1142; Кабели НН от БКТП-нов до 3 бр. електромерни табла, монтирани в ПИ 07079.820.1133 /УПИ I-13, кв. 79/ и 2 бр. монтирани в ПИ 07079.820.1039”, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД, КЕЦ „БУРГАС-ЦЕНТЪР”

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. №ПД-2538/2017г. в РИОСВ-Бургас, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл.ба, т.2 от същата Наредба, Ви уведомяваме за следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на трафопост, тип БКТП 2x800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ 07079.820.1142 по КК на гр. Бургас - УПИ II-13, кв. 79 по плана на кв. Сарафово; Кабел 20 kV от БКТП "709" до нов БКТП в ПИ 07079.820.1142; Кабели НН от БКТП-нов до 3 бр. електромерни табла, монтирани в ПИ 07079.820.1133 /УПИ I-13, кв. 79/ и 2 бр. монтирани в ПИ 07079.820.1039”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с външно ел.захранване на жилищни сгради в УПИ I-13, кв. 79 и УПИ XXVII-47, кв. 78 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас. Предвижда се монтаж на нов БКТП 2x800kVA с два броя КРУ "Вход/изход" и два броя КРУ "Защита трансформатор". Разкъсва се КЛ СрН БКТП „709“ – БКТП „710“. Изпълняват се 3 бр. съединителни муфи. Изгражда се продължение на съществуващ кабел СрН от точката на муфиране до КРУ 20 kV на новия БКТП 20/0,4 kV в УПИ II-13, кв. 79 по плана на кв. Сарафово с дължина 210 м.

Монтират се 5 бр. нови електромерни табла тип ТЕПО на външната фасада на жилищни сгради в УПИ I-13, кв. 79 и УПИ XXVII-47, кв. 78. Електромерните табла се захранват с кабели тип NAY2Y-J 4x240 mm<sup>2</sup> и NAY2Y-J 4x185 mm<sup>2</sup> с обща дължина 530 m от ТНН на новия БКТП.

Трасето на кабелите преминава през следните имоти с идентификатори до КК на гр. Бургас: 07079.820.1288, 07079.820.1416, 07079.820.1209, 07079.820.1211, 07079.820.1103, 07079.820.1134, 07079.820.1133, 07079.820.1409, 07079.820.1410, 07079.820.1142, 07079.820.1411, 07079.820.1049, 07079.820.1138, 07079.820.1139. Кабелите се полагат в изкоп 0.4/0.8 m (D/W) непосредствено в земя под тротоарни настилки, кабелите 20kV се изтеглят в PVC тръби ф 160 mm, положени в изкоп 0.4/1.1 m (D/W). Не се предвижда използване на взрив.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на

необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.) и защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.), както и акваторията на защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” и защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици и защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, че с инвестиционното предложение не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС**

