



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2549 (1) 12. 10. 2017

ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ” №37

**Относно:** инвестиционно предложение „Кабел НН от ТП „Л. Каравелов“ в ПИ 07079.616.97 до ново комбинирано електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.616.269 по КК на гр. Бургас /УПИ I, кв.9Б по плана на ж.к. „Възраждане“/ул. „Ивайло“ 77-85/ за захранване на обект в същия имот“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД, КЕЦ „БУРГАС-ЦЕНТЪР”

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. №ПД-2549/2017г. в РИОСВ-Бургас, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл.6а, т.2 от същата Наредба, Ви уведомяваме за следното:

Инвестиционно предложение „Кабел НН от ТП „Л. Каравелов“ в ПИ 07079.616.97 до ново комбинирано електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.616.269 по КК на гр. Бургас /УПИ I, кв.9Б по плана на ж.к. „Възраждане“/ул. „Ивайло“ 77-85/ за захранване на обект в същия имот“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с ел.захранване на обект: „Преустройство и реконструкция на съществуваща баня в Учебен център „Европа“ в УПИ I, кв.9Б по плана на ж.к. „Възраждане“. Предвижда се монтаж на ново комбинирано електромерно табло на границата на ПИ 07079.616.269, УПИ I, кв.9Б, ж.к. „Възраждане“, /ул. „Ивайло“ 77-85/ и кабел 1кV, тип NAY2Y-J 4x185mm<sup>2</sup> от ТП „Л. Каравелов“ в ПИ 07079.616.97 до новото комбинирано електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.616.269 по КК на гр. Бургас. Трасето на кабела минава през имот №07079.616.99 – ул. „Ивайло“ - за второстепенна улица и имот №07079.616.96 – ул. „Пробуда“ - за второстепенна улица. Кабелите се полагат в изкоп 0,4/0,8м (D/W) непосредствено в земя под тротоарни настилки на ул. „Ивайло“ и ул. „Пробуда“ и PVC тръба Ф110мм, положена в изкоп 0,4/1,1м (D/W) при пресичане на ул. „Ивайло“.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от ЗООС и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и BG0000273 „Бургаско езеро“ за



опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000273 "Бургаско езеро" за опазване на дивите птици и защитена зона BG0000273 "Бургаско езеро" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, че с инвестиционното предложение не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС**

